

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Postboks 5091 Majorstua

0301 OSLO

Deres ref: 202212975

Vår ref: 2025/96944

Dato: 13.06.2025

Uttalelse til høring av melding om ny 420 kV Isfjorden–Fannefjorden og nye stasjonsalternativer

Viser til brevet deres datert 16.04.2025 med referanse 202212975-8 der dere ønsker innspill til utredningsprogram for ny kraftledning fra Isfjorden til Fannefjorden, ny koblingsstasjon i Isfjorden og ny transformatorstasjon ved Kleive/Hjelset i Fannefjorden.

Mattilsynet sitt ansvar og medvirkning

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som blant annet ivaretar forhold rundt drikkevann, men også innenfor planter, dyr, fisk og næringsmidler. Som høringsinstans har vi i oppgave å bidra til å ivareta nasjonale, regionale og lokale interesser innenfor våre forvaltningsområder.

Vurdering/innspill

Vi har vurdert saken ut fra hensynet til drikkevann, akvakultur, fiskehelse, fiskevelferd, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse.

Hensyn til drikkevann

Vi ser av utredningsprogrammet at forurensning av vannmiljø skal utredes, jfr. kap. 5.9.13 og 5.12. Vi vil gjerne kommentere noen forhold som vi mener er viktige å ta hensyn til.

I Isfjorden ligger vannkilden til Åndalsnes og Isfjorden vannverk relativt nært det vestligste forslaget til plassering. Grunnvannsbrønner i løsmasser er lett påvirkelige for forurensning fra elva og nedbørsfeltet rundt. Det er derfor svært viktig at aktivitet i nærheten av disse brønnene ikke

fører til forurensning, spesielt i anleggsfasen. Prosjektansvarlig bør kontakte Rauma kommune ved vannverket for å avklare eventuelle problemområder.

Vi ser videre at Fannefjord vannverk (Molde kommune) som forsyner til Hjelset og Kleive ikke blir direkte berørt. Vannverket henter drikkevannet sitt fra Kloppavatnet som ligger like vest for den gamle kraftlinjen. Vannledninger og annen infrastruktur i Hjelset og Kleive kan likevel bli berørt. Det er derfor viktig å samarbeide med kommunen om dette. Eksisterende vannledninger innenfor planområdet må kartlegges. Det må tas hensyn for å sikre at ledningene ikke skades ved gjennomføring av tiltak i planområdet. Dette gjelder både ved anleggsarbeid og eventuell fremtidig utbygging.

For de større vannverkene bør dere også sjekke om aktuelle reservekilder kan bli berørt av tiltaket.

Anleggsfasen er ofte kritisk, og dere må vurdere hvilke forebyggende tiltak som kan gjøres for å unngå forurensning. Risiko for forurensende avrenning til råvannskildene vil være aktuell ved alle stadier av anleggsfasen, fra innledende fjerning av vegetasjon, fjerning og tilføring av masser frem til ferdigstilling. Det er derfor være avgjørende å sikre at gjennomføringen av tiltaket ikke medfører forurensning som resulterer i at vannkvaliteten blir negativt påvirket.

Aktuelle kilder til forurensning kan være avrenning av organisk innhold etter fjerning av vegetasjon/skog, partikulært materiale etter sprengningsarbeider, nitrogen fra sprengstoffrester og uhellspill av drivstoff og oljeprodukter fra anleggsmaskiner. I tillegg kan forekomst av sulfidholdige bergarter i anleggsområdet være en problemstilling. Disse forurensningsfaktorene vil ha ulik negativ effekt på råvannskvaliteten både på kort og noe lengre sikt, og vil kunne påvirke effekt av vannbehandling ved vannforsyningssystemer

Utredningsprogrammet beskriver at Granada (NGU grunnvannsdatabase) skal vurderes. Vi gjør dere oppmerksom på at denne siden ikke er komplett og at det derfor kan finnes mange private grunnvannsbrønner i det aktuelle område som ikke er registrert. Generelt er det slik at der det er hytter eller boliger, er det også vannkilder i nærheten, inkludert overflatekilder. I enkelte tilfeller kan det også være stor avstand mellom bolig/hytte og selve inntaket/kilden. Selv en mindre diesellekkasje fra en anleggsmaskin kan få alvorlige og langvarige konsekvenser for en drikkevannsbrønn.

Materialer som benyttes til nye kraftlinjer må ikke medføre risiko for forurensning av nærliggende vannmiljø. Kreosotstolper anses som uegnet og bør ikke benyttes..

Hensyn til fiskehelse og fiskevelferd

Mattilsynet har forvaltningsansvar for å ivareta god velferd hos fisk og tiftokreps, og for å fremme god fiskehelse. God helse hos akvakulturdyr og andre akvatiske dyr er viktig, se forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) FOR-2022-04-06-631 og forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) FOR-2008-06-17-822).

Mattilsynet minner om at dere har en særlig plikt til å være aktsom for å forebygge, forhindre risiko for spredning av smittsomme sykdommer hos dyr, inkludert akvatiske dyr.

Dyrevelferdsloven sier at dere skal behandle dyr godt, dette inkluderer akvatiske dyr, og beskytte dem mot fare for unødvendige påkjenninger og belastninger.

Mattilsynet vil generelt påpeke at det må stilles krav til entreprenører og andre relevante virksomheter om vask og desinfeksjon av anleggsmaskiner og annet utstyr før dere kan bruke det i og nært vassdrag og fjorder.

I anleggsfasen kan det kunne oppstå avrenning fra anleggsvann eller utslipp av kjemikalier og olje fra maskiner, og entreprenør må kunne sette i verk nødvendige tiltak for å hindre skade på resipienten. Partikler og kjemikalier kan påvirke laksefisk og annet marint liv negativt. Store mengder partikler kan irritere gjellene på fisk, og føre til økt slimproduksjon. Mye slim på gjellene fører til nedsatt evne til å ta opp oksygen, noe som fører til dårlig fiskevelferd. Partikler fra steinmasser har en svært negativ effekt på fisk.

Hensyn til planter

Vi minner om at det ikke er tillatt å spre planteskadegjørere og ugress. Dere finner mer informasjon i vår veileder som finnes på våre hjemmesider: [Hvordan unngå å spre planteskadegjørere og ugras ved anleggsarbeid og flytting av jord | Mattilsynet](#).

Massehåndtering

Hvis masser som eventuelt fjernes fra land eller sjø i planområdet kan inneholde kjemisk eller mikrobiell forurensing, bør det stilles krav til hvordan disse blir håndtert, brukt og/eller deponert. Dette for å hindre forurensing av drikkevannskilder eller jord som brukes til dyrket mark.

Ellers viser vi til hjemmesiden vår der dere kan finne nyttig informasjon: [Reguleringsplanar og Mattilsynet sitt fagområde – kva må du tenke på? | Mattilsynet](#)

Med hilsen
Mattilsynet, tilsynet

Per Hallgeir Mørkeseth
seniorinspektør

Gunnhild Mareta Okkenhaug
spesialinspektør

Dokumentet er godkjent elektronisk / This document has been electronically approved