

AKERSHUS ENERGI AS
Pausvegen 6

Vår dato: 09.03.2022

Vår ref.: 202205309-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Tillatelse til midlertidig fravik fra reglementet for Bingsfoss kraftverk

Vi viser til søknad fra dere, datert torsdag 3. mars, om å senke overvannet ved Bingsfoss kraftverk fra kote 106,5 til 106,3 torsdag 10. mars mellom kl. 07.00 – 15.00.

Bingsfoss kraftverk ligger i Glomma, ved Sørumsand i Lillestrøm kommune. Gjeldende manøvreringsreglement er formulert i post 10 i vilkårene for tillatelse etter vassdragsloven §§ 62, 104 og 105 til ekspropriasjon av rettigheter og til utbygging av Bingsfoss, gitt ved kgl.res. 3. oktober 1975.

Om søknaden

Det er planlagt å gjennomføre lovpålagt, årlig tilsyn ved Bingsfoss dam torsdag 08.03.2022. Kraftselskapets egen sikkerhetsinstruks for inspeksjon bak flomluker og terskler gjør det nødvendig å senke vannstanden til kote 106,3 under tilsynet.

Reglementet for Bingsfoss angir at «Det kan foretas korttidsregulering i et reguleringsområde på 10 cm over og 10 cm under HRV.» HRV er oppgitt til kote 106,5 i høydesystemet NGO 1954.

Det søkes derfor om tillatelse til å senke vannstanden oppstrøms dammen ned til kote 106,3, 10 cm mer enn reglementet tillater, mellom kl. 07.00 og kl. 15.00. Etter telefonsamtale med Akershus Energi v/Jørn Melbye, utvides det omsøkte tidsrommet til 06:00 – 17:00, for å sikre tilstrekkelig tid til gjennomføring, samt å unngå for raske endringer i vannstanden.

Akershus Energi mener at den en slik senkning av vannstanden ikke har noen virkning for andre parter.

Høring

NVE ga tillatelse til tilsvarende senkning av overvannet i 2017, 2018 og 2019. Kommunen og Statsforvalteren ble kontaktet både i 2017 og i 2019. Verken kommunen eller



Statsforvalteren hadde kommentarer. I 2020 og 2021 ble det gitt tillatelse til noe større senkning av vannstanden, i en litt lengre periode, for å kunne gjennomføre vedlikehold. I 2020 ble søknaden sendt på høring til kommunen, Statsforvalteren og fylkeskommunen, men heller ikke da mottok NVE noen innspill.

Med bakgrunn i dette, og tiltakets omfang og varighet, har ikke NVE sett behov for å sende søknaden på høring.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Lovpålagt tilsyn faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Gjeldende reglement tillater korttidsregulering av overvannet ved Bingsfoss kraftverk innenfor kote 106,40 og 106,60. NVE kan ikke se at en kortvarig senkning av overvannet ned til kote 106,30 vil medføre skader for kjente allmenne interesser.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Tiltaket er midlertidig, av lite omfang, og er nødvendig i forbindelse med lovpålagt tilsyn ved dammen.

NVE kan ikke se at tiltakene er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Akershus Energi AS kan senke overvannet ved Bingsfoss inntil kote 106,30 (NGO 1954), slik det er søkt om. Tillatelsen gjelder for torsdag den 10. mars 2022 i tidsrommet 06:00 – 17:00.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- Senkningen av vannstanden skal gjøres gradvis
- Det skal føres protokoll over vannstanden i det tidsrommet vannstanden er under LRV (kote 106,4)
- NVE forutsetter at Akershus Energi AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.



Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

AKERSHUS ENERGI AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN
LILLESTRØM KOMMUNE
Jørn Melbye



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.