



Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Kontakt saksbehandler
Bjørn Mo, 51568909

Uttale til høring endring konsesjon Hemmingstad transformatorstasjon - Fagne AS

Vi viser til brev fra NVE, datert 21.10.2022, vedrørende høring av søknad om Hemmingstad transformatorstasjon.

Vår vurdering

Vi registrerer at trafostasjonen ligger utsatt til for overvann. Trafostasjoner er bygg for kritisk infrastruktur som ikke bør ligge utsatt til for oversvømmelser, men legges til sikkerhetsklasse 3 jf. tek 17.

Tiltakshaver skriver at området vil bli grundig drenert ved opparbeidelse av tomten, for plassering av ny bygningsmasse. På den måten skal ikke overvann være noe problem. Vi stiller allikevel spørsmål til dette. Områder nedstrøms opplever også oversvømmelse, og ved hurtig drenering ved aktuell tomt, står man i fare for å få problemer nedstrøms. Det er viktig at ikke allerede flomutsatte områder nedstrøms får et økt problem som følge av dette tiltaket. Kommunen har en god overvannsplan og egne avløps- og avrenningskart som vil kunne være nyttig i dette arbeidet.

Konsekvensene av tiltaket må vurderes etter plan- og bygningsloven Kapittel 14, jf. § 1-3 *Tiltak som er unntatt fra loven* i plan og bygningsloven. Denne loven sier at «For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nevnt i energiloven § 3-1 tredje ledd gjelder bare kapittel 2 og 14.» Konsekvenser av et hevet terreng og fjerning av «fordrøyningsbasseng» må også vurderes for områdene nedstrøms tiltaksområdet.



Det oppgis at ROS-analyse for Hemmingstad transformatorstasjon er unntatt offentlighet og vi har ikke bedt om innsyn i denne. Det kan derfor tenkes at enkelte av våre bekymringer blir besvart i ROS-analysen.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen (e.f.)
fylkesmiljøvernssjef

Bjørn Mo
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Rogaland fylkeskommune
Haugesund kommune

Postboks 130
Postboks 2160

4001
5504

Stavanger
Haugesund