

**Fra:** "Vegard Blikra Fagerli" <vegard.fagerli@sfe.no>  
**Sendt:** tirsdag 17. mars 2026 14:24:56  
**Til:** "Marianne Angård" <maan@nve.no>  
**Kopi:** "Bjarte Lofnes Hauge" <bjarte.hauge@sfe.no>  
**Emne:** Sv: Tilbakemelding - søknad om midlertidig senkning av Svartevatn 2 under LRV

Hei!

Vi beklager at denne søknaden kommer sent. Vi har en akutt situasjon med defekt lukebolt og arbeidet med reparasjon av denne kan gjøres før snøsmelting nå i vår. Nedtapping av magasinet er nødvendig for å gjennomføre jobben.


**Landskapsopplevelse:**

Svartevatn 2 ligg på 740 moh og er et fleirårsmagasin med 30 mill m<sup>3</sup> i magasin og et tilsig på 23 mill m<sup>3</sup>/år. Reguleringshyden er på 21,3 m. Magasinet er islagt og terrenget er snødekt i den perioden vi ønsker fravik fra manøvreringsreglementet. Dette er et område få ferdes i, spesielt på vinteren. Det er krevende å komme seg opp til vannet. Vi kan ikke se at tappingen på 0,5 m under LRV vil ha negativ innvirkning på friluftsliv eller landskapsopplevelse.

**Fisk:**

Svartevatnet II har en tynn bestand av ørret, men med god kvalitet og vekst (Prøvefiske i 12 vatn i Sogn og Fjordane i 2015, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane). Vannet er relativt utilgjengelig og ikke mye benyttet til fiske. Det er lite sannsynlig at en senking på 0,5 m vinterstid vil påvirke fiskebestanden. Gyting skjer i bekker inn i vannet og ikkje i strandsone.

Se kart under for plassering av vannet og reguleringen, Svelgen 3. Vi kan ikke se at det er andre interesser som benytter området. Ta gjerne kontakt igjen om du har flere spørsmål.



## Vegard Blikra Fagerli

Fagleiar konsesjon og vassdrag

M. +47 91703083

**From:** Marianne Angård <maan@nve.no>

**Sent:** Monday, March 16, 2026 6:32:43 PM

**To:** Bjarte Lofnes Hauge <bjarte.hauge@sfe.no>

**Subject:** Tilbakemelding - søknad om midlertidig senkning av Svartevatn 2 under LRV

Hei,

Viser til søknad om midlertidig senkning av Svartevatn 2 med 0,5 m under LRV, innsendt 13.03.2026.

Vi har behov for mer informasjon for å kunne behandle søknaden. Selv om dere mener tiltaket ikke vil få konsekvenser for natur, miljø eller landskap, må dette begrunnes. Vil tiltaket påvirke hydrologien i vassdraget på noen måte, eks slipp av minstevannføring? Dersom det er fisk i magasinet, kan det bli påvirket av tiltaket? Er det andre interesser som benytter området i perioden? Dette trenger ikke være grundig utfyllende, men vi trenger noe mer informasjon.

I utgangspunktet vil vi at dere sender søknader om midlertidige fravik minst tre måneder før tiltaket skal gjennomføres. Nå er det begrenset med tid for å sende på høring og få

behandlet søknaden innen datoen dere har satt. Vi kan derfor ikke garantere at vi får behandlet ferdig søknaden innen 6. april.

Med hilsen

**Marianne Angård**

Førstekonsulent

Energi- og konsesjonsavdeling

Seksjon for vannkraftkonsesjoner

Telefon: (+47) 22 95 93 15

Kontakt seksjon for vannkraftkonsesjoner direkte

Telefon: (+47) 22 95 95 90 (åpningstider 09:00-10:30, 11:30-14:00)

eller epost: [vannkraftkonsesjoner@nve.no](mailto:vannkraftkonsesjoner@nve.no)



Norges vassdrags-  
og energidirektorat  
nve.no