

Fra: "Kjetil Værnes" <Kjetil.Vaernes@tronderenergi.no>
Sendt: onsdag 2. september 2026 12:22:04
Til: "Bendik Kjefferud Erdal" <beke@nve.no>
Kopi: "Petter Hersleth" <Petter.Hersleth@tronderenergi.no>; "Ann-Cathrine Holmen" <Ann-Cathrine.Holmen@tronderenergi.no>; "Brit Torill Haugen" <bth@nve.no>; "Anders Thon Bråten" <anders.braten@tronderenergi.no>; "Fredrik Arnesen" <frar@nve.no>
Emne: SV: Spørsmål til fornyet søknad om midlertidig fravik fra man.reg - Driva kraftverk

Hei!

Takk for spørsmål, skal prøve å oppklare/forklare:

Hvilke tilsigsserier (vårar og vannmerker) inngår i dette grunnlaget? Er disse tilsigsseriene justert for klimaendringer eller ikke?

Det er årene 1958 – 2021 som inngår i grunnlaget. Vannmerkene som inngår her er 80 % Rinna og 20 % Risevoss. Men for årene 2000 og senere så er det det faktiske kraftverkstilsiget som er grunnlaget. Tilsigsseriene er ikke klimakorrigert. De 10 årene med lavest tilsig er 1960, 1963, 1969, 1977, 1978, 1980, 1994, 1996, 2001, 2014.

I 2000 kom det spesielt lite tilsig gjennom høsten i NO3. Basert på tilsigsgrunnlaget til Trønderenergi, hva er deres vurdering av sannsynligheten for at Gjevilvatnet når LRV før uke 18 (f.eks. hvor i hvor mange av årårene dette inntreffer), dersom Driva kraftverk kun kjøres på det vannet som må til for å dekke minstevannføringskravet?

Dersom Driva kraftverk tvangskjøres kontinuerlig så har 20 % av årene i tilsigsstatistikken et lavere volum enn det som er behovet fram til uke 18 med uke 35 som startuke. Med uke 39 som startuke (gitt tørre uker 35-38), så er det 40 % sannsynlighet. Dvs. at for hver dag som går hvor vi tvangskjører mer enn tilsiget, så øker sannsynligheten for at vi når LRV før uke 18.

Det er vår oppfatning at det er antall timer tvangskjøring som påvirker mest fordi den vannføringa er vesentlig større enn det variasjonen i ulike lavtilsigsscenarioene er.

Vh

Kjetil Værnes
Avdelingsleder Operatørskap
TrønderEnergi Kraft AS

+47 95 21 02 85 • 73 60 30 00

kjetil.vaernes@tronderenergi.no

tronderenergi.no • [LinkedIn](#)

Kløbuveien 118, 7031 Trondheim

Besøksadresse Berkåk: Terminalveien 7, 7391 Rennebu



Fra: Bendik Kjefferud Erdal <beke@nve.no>

Sendt: tirsdag 1. september 2026 18:24

Til: Kjetil Værnes <Kjetil.Vaernes@tronderenergi.no>

Kopi: Petter Hersleth <Petter.Hersleth@tronderenergi.no>; Ann-Cathrine Holmen <Ann-Cathrine.Holmen@tronderenergi.no>; Brit Torill Haugen <bth@nve.no>; Anders Thon Bråten <anders.braten@tronderenergi.no>; Fredrik Arnesen <frar@nve.no>

Emne: Spørsmål til fornyet søknad om midlertidig fravik fra man.reg - Driva kraftverk

Hei,

Vi viser til deres fornyede søknad om midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet ved Driva kraftverk.

Vi er i gang med å vurdere søknaden med det nye grunnlaget som er innsendt. For å videre vurdere saken og raskt kunne gi et tilsvarende svar ber vi om et par oppklaringer;

I søknaden vises det til et scenario som kombinerer tilsigsåret 2000 fram til uke 48 og en vinter tilsvarende de 10 årene med lavest tilsig i Trønderenergis statistikk. I dette scenarioet vil Gjevilvatnet komme ned til LRV i midten av mars, dersom det kun tappes for å dekke minste vannføringskravet.

- Hvilke tilsigsserier (vår og vannmerker) inngår i dette grunnlaget? Er disse tilsigsseriene justert for klimaendringer eller ikke?
- I 2000 kom det spesielt lite tilsig gjennom høsten i NO3. Basert på tilsigsgrunnlaget til Trønderenergi, hva er deres vurdering av sannsynligheten for at Gjevilvatnet når LRV før uke 18 (f.eks. hvor i hvor mange av vårene dette inntreffer), dersom Driva kraftverk kun kjøres på det vannet som må til for å dekke minste vannføringskravet?

Til orientering er også Statsforvalteren i Møre og Romsdal blitt oversendt søknaden og bedt om å gi innspill på de miljømessige aspektene av lavere vannføring i tiltaksperioden opp mot en lav fyllingsgrad og eventuelt lav vannføring fra midten av mars.

Med vennlig hilsen
Bendik Kjefferud Erdal

Rådgiver
Energi- og konsesjonsavdelingen
Seksjon for vannkraftkonsesjoner
Telefon: 22 95 98 80

Kontakt Seksjon for vannkraftkonsesjoner direkte:
Telefon: 22 95 95 90 (09:00 - 10:30 , 11:30 - 14:00)
E-post: vannkraftkonsesjoner@nve.no



Norges vassdrags-
og energidirektorat
nve.no