

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 28.06.2024

Vår ref.: 202404830-7 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

Ingrid Maria Bik

imbi@nve.no / 22 95 98 05

Høring av søknad og detaljplan for 132 kV kraftledning Granvin - Bu

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok 6. mars 2024 konsesjonssøknad og søknad om ekspropriasjon fra BKK AS for bygging av en ny 132 kV kraftledning mellom Granvin transformatorstasjon i Voss herad, via Ulvik herad til Bu transformatorstasjon i Eidfjord kommune i Vestland fylke. Vi har også mottatt detaljplan for anlegget.

Søknaden og detaljplanen kan du finne på NVEs nettsider www.nve.no/19306/A.

Du kan sende inn høringsuttalelse til NVE innen 8. september 2024.

NVE sender denne søknaden på høring før sommerferien siden det haster å få en avgjørelse i saken. NVE har utvidet høringsfristen med fire uker på grunn av sommerferie, men kommer ikke til å gi ytterligere forlengelser av fristen.

Høringsuttalelse til søknaden og/eller detaljplanen kan du sende til NVE på en av følgende måter:

- via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider
- via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202404830 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)
- via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Gjennom høring av konsesjonssøknaden og detaljplanen ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

Konsesjonssøknaden

BKK AS søker om konsesjon for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Granvin transformatorstasjon og Bu transformatorstasjon. Kraftledningen er omtrent 9,5 kilometer lang. Ny 132 kV kraftledning skal erstatte eksisterende 50 kV kraftledning mellom Granvin transformatorstasjon og mastepunktet på Vallavik nord for Hardangerfjorden.



BKK begrunner søknaden med at eksisterende kraftledning mellom Granvin transformatorstasjon og fjordspennet er gammel og har en svært dårlig teknisk tilstand. Kraftledningen tåler ikke snø- eller islast, og må derfor stå utkoblet om vinteren, i den årstiden da behovet for kraftledningen er størst. Samtidig er det planlagt mye nytt forbruk både i Voss og Eidfjord.

Søknader om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse

BKK søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.

Detaljplan og tilsyn med anleggsarbeidet

BKK har laget en detaljplan for bygging av den nye ny 132 kV-kraftledningen Granvin–Bu. Planen konkretiserer den overordnede arealbruken som er beskrevet i konsesjonssøknaden, og beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres i anleggs- og driftsfasen for å redusere negative virkninger for omgivelsene.

Normalt utarbeides detaljplan etter at konsesjon eventuelt er gitt. For å redusere ledetiden for nye nettanlegg, tester NVE ut samtidig behandling av konsesjonssøknad og detaljplan for enkelte typer anlegg. NVEs høring av denne konsesjonssøknaden omfatter derfor også høring av detaljplan. Det innebærer at vi også ønsker innspill på hvordan detaljplanen beskriver at miljø- og landskapsforhold best ivaretas i en eventuell bygge- og driftsfase.

Byggingen av anlegget er underlagt offentlig tilsyn. Dersom det omsøkte tiltaket får konsesjon, vil NVE føre tilsyn med at arbeidene skjer i samsvar med konsesjonsvilkårene og med godkjent detaljplan. Vi vil også følge opp at anleggsområdene blir forsvarlig ryddet og istandsatt. NVE kan gjennomføre inspeksjon for å kontrollere at anleggsarbeidet og sluttresultatet er i henhold til konsesjonen og den godkjente detaljplanen. Vi ønsker et godt samarbeid med Voss herad, Ulvik herad og Eidfjord kommune og vil eventuelt invitere kommunene til å delta på disse inspeksjonene. Energianlegg med konsesjon etter energiloven er unntatt fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.¹

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Ingrid Maria Bik
førstekonsulent

¹ [Byggesaksforskriften § 4-3](#) (forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak).



Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Natur og Ungdom
EIDFJORD KOMMUNE
ULVIK HERAD
MILJØDIREKTORATET
Norges Miljøvernforbund
Fortidsminneforeningen
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet
Naturvernforbundet
STATSFORVALTAREN I VESTLAND
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)
VESTLAND FYLKESKOMMUNE
VOSS HERAD
Natur og Ungdom Vestland

Kopimottakerliste:

BKK AS