

NVE
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Att:

DERES BREV:
16.4.2025

DERES REF:
2002212975-8

VÅR REF:
2025-EN-119

DATO:
12.6.2025

Høringsuttalelse til melding om ny 420 kV Isfjorden-Fannefjorden og nye stasjoner

Elinett uttaler seg i denne saken som berørt anleggs- og områdekonsesjonær, og som nettutviklingskoordinator for Nordmøre og Romsdal. Vi anser gjennomføring av det meldte tiltaket som svært viktig for forsyningssikkerhet og kapasitet for forventet vekst i forbruket i Romsdal og på Nordmøre.

Når det gjelder forslaget til utredningsprogram har vi noen merknader:

Utredningsbehovet mht. omlegging av 132 kV nett bør for ordens skyld klargjøres i kapittel 1.1.2, slik at det tydelig framgår at *alle* innføringer til Fannefjorden transformatorstasjon er inkludert, ikke bare de «*fra Istad*». Dette kan gjøres ved å endre setningen:

«Alle alternativ skal inkludere effekter av sanert nett og sanert Istad stasjon, samt omlegging av dagens nett fra Istad stasjon til de ulike stasjonsalternativene, som en del av konsekvensutredningen»

til:

«Alle alternativ skal inkludere effekter av sanert nett og sanert Istad stasjon, samt omlegging av dagens nett fra stasjonene Istad, Bolli, Årødal og Eidseter¹ til de ulike stasjonsalternativene, som en del av konsekvensutredningen»

Selv om Statnett i denne omgang ikke har søkt om ny 420 kV forbindelse Fannefjorden-Fræna, som inntil nylig inngikk i Statnetts målnett, bør også innføring til stasjonen av en slik forbindelse inngå i utredningen.

Videre bør det vurderes om seksjonen mellom Istad og avgreningspunkt til Eidseter² på 132 kV ledningen Istad-Årødal (bygget i 2002) kan gjenbrukes i ny forbindelse Fannefjorden-Brandhol eller Fannefjorden-Rensvik.

¹ Eidseter gjelder for alternativene Molde A og B.

² På parallell ledning

For alternativ Molde A og B bør både alternativ med innsløyving av Eidseter (som i dag, dvs. med tre avganger mot Elinetts 132 kV nett), og alternativ uten innsløyving (dvs. fem avganger mot Elinetts 132 kV nett, hvorav to egne mot Eidseter) vurderes.

I tillegg til det som allerede er nevnt ovenfor, i meldingen og forslaget til utredningsprogram, bør følgende forhold inkluderes i vurderingen og evalueringen av de ulike stasjonsalternativene for Fannefjorden transformatorstasjon:

- Er det vesentlige forskjeller mellom stasjonsalternativene når det gjelder mulighetene for etablering og tilknytning av større virksomheter i umiddelbare nærområder (egne industriareal og plass for flere innføringer mm.)? Med meldte tiltak vil Fannefjorden transformatorstasjon bli et sterkt knutepunkt, mens det i mer begrenset grad legges til rette for større vekst i nærheten av transmisjonsnettstasjonen i Fræna.
- Er det vesentlige forskjeller mellom stasjonsalternativene ift. å opprettholde tilfredsstillende kapasitet og forsyningssikkerhet i byggeperioden?
- Er det vesentlige forskjeller i omfang og konsekvenser av ledningskryssinger?
- Er det vesentlige forskjeller i kostnader ved de ulike alternativene (inkludert både Statnetts kostnader og ev. kostnader for berørte anleggs-konsesjonærer).

Det er planer om etablering av enda flere kraftverk i nærområdet til meldte Isfjorden koblingsstasjon, og det er aktuelt å etablere 132/22 kV transformering i samme område for å kunne håndtere økningen i overføringsbehov. En slik etablering vil også kunne inngå i forsyningen av en større landstrøm-tilknytning, som planlegges. Behovet for koblingsstasjon på 420 kV nivå og ev. 132/22 kV transformatorstasjon i Isfjorden bør koordineres i den grad det er hensiktsmessig. Før endelig beslutning om sanering av seksjonen Grytten-Isfjorden av 132 kV ledningen Grytten-Istad, bør det også avklares om seksjonen er utelukket til gjenbruk for nevnte overføringsbehov relatert produksjon og uttak i nærområdet til Isfjorden (som 132 kV radial eller 22 kV ledning).

Gerhard Eidså
Daglig leder Elinett

Tor Rolv Time
Senioringeniør Elinett

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Tor Rolv Time

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Elinett AS

a32dd8ea-1321-4301-b1d6-e59e650d109c - 2025-06-12 09:18:35 UTC +03:00

BankID - e6c46732-afee-4141-9a32-b9f2e910b959 - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Gerhard Eidså

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Elinett AS

a91813c0-bee2-444f-9689-89397d6d3f20 - 2025-06-12 09:27:57 UTC +03:00

BankID - 54229e17-9d1a-4b61-9e98-a3a62f85282d - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende