

KOMMENTAR:

Nordland fylke, 161.1Z - Sundsfjordelv, I/S Sundsfjord Kraftlag.
Denne fil: Manøvreringsreglement fastsatt 1958: sc513.man

HENVISNING:

Filer tilknyttet samme konsesjon:
sc513.til /.vil (Regulering og overføring av Sundsfjordelv til
Forsåga, gitt I/S Sundsfjord Kraftlag ved Kgl.res. av 4. juli
1958.)

Andre filer: sc203.til /.vil (Erv. av bruksr. til fall i
Sundsfj.elv, 1977. -Gjelder etablering av Langevatn 1 kraftverk:)

MANØVRERINGSREGLEMENT:

Fastsatt 4. juli 1958, med koreksjoner av 9. januar 1959
vedrørende post 1 i reglementet. -Og planendring av 4. desember
1959 vedrørende post 1 m.regl. og overføring av Mjølna jfr.
kommentar på slutten av dette m.regl.

1.

Langvatn: Øvre kote 331,30
 Nedre kote 305,10
 Reguleringshøyde 26,2 m

Sokumvatn Øvre kote 331,30
 Nedre kote 299,1
 Reguleringshøyde 32,2 m

Feldvatn Øvre kote 393,20
 Nedre kote 363,2
 Reguleringshøyde 30,0 m

Høydene refererer seg til F.M. 04 med høyden 327,488 m o.h. ved
utløpet av Langvatn.

Reguleringsgrensene skal betegnes med faste og tydelige
vannstandsmerker som Hovedstyret for vassdrags- og
elektrisitetsvesenet godkjenner.

2.

Det avgis det til den alminnelige fløtning i Sundsfjordelv
nødvendige vann, eventuelt påtar konsesjonæren seg bygging av vei
eller fremføring av tømmeret overensstemmende med overenskomst
eller skjønn.

3.

Det skal ved manøvreringen has for øye at vassdragenes
flomvassføring ikke forhøyes. For øvrig kan vannslippingen foregå
etter behovet for nedenforliggende kraftanlegg.

4.

Det skal påsees at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand.

Det føreg protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, obteres og noteres regnmengder, temperatur a
Av protokollen sendes! om det forlanges, hver måneds utgang avskrift til Hovedet for Norges vassdrags- og elektrisitets~n.

5.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk zsborger som godtas av vedkommende detement. Hovedstyret for vassdrags- og elekitetsveRenet kan bestemme hvor damvokteren sksl bo og at han skal ha telefon i sin bolig.

6.

Mulig tvist om'forståelsen av dette reglent blir å avgjare av vedkommende departe

7.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omg for almene interesser, kan Kongen uten
tatning til konsesjon2ren, men med plikt denne til å erstatte mulige skadevirkninger tredjemann, fastsette de endringer i reglentet som finnes nødvendig.

Endring i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anning til å uttale seg.

Kommentar vedrørende overføringen av Mjølna, fastsatt ved pl.endr. av 4. desember 1959.

Sitat fra "Medelte vassdragskonsesjoner" 1959

"Innføringen av Mølna i Sundsfjord Kraftverk vil etter det som foreligger gi et meget billig krafttilskudd. Det lille nedbørfeltet som tas inn kan nærmest hvert ar påregnes nyttet helt ut gjennom regulering-av kraftverkets øvrige magasiner. Gjennomsnittsavløpet er angitt til 0,165 m3/sek. tilsvarende ca. 680 nat.-hk i Sundsfjord. Mølna har ingen egne reguleringsmuligheter og som utbygningsobjekt separat kan den derfor ikke ha noen verdi.
Det skulle således ikke være nødvendig å forlange rettighetene undergitt ervervskonsesjon. Dessuten vil de inngå i en utbygging som er beheftet med vilkår i henhold til ervervsloven og disse vil da også bli gjort gjeldende."