



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Dato: 09.03.2026
Vår referanse: 26/20511-7
Deres referanse:
Saksbehandler: Anna Despard Asgard

202404842: Høringsuttalelse, Årliåna, Kvinesdal kommune

NVE har sendt på høring søknad fra Småkraft AS datert 01.10.2025 om tillatelse etter vannressursloven til å bygge Årliåna kraftverk og til å overføre vann fra Fiskelausbekken til Årliåna. Årliåna kraftverk vil utnytte en fallhøyde på 138 meter og gi en årlig kraftproduksjon på 7,12 GWh. Dette tilsvarer strømforbruket til omtrent 356 husstander. Tiltaket vil medføre redusert vannføring på elvestrekningen mellom inntaket og kraftstasjonen. Søker planlegger en minstevannføring fra inntaksdammen på 20 l/s hele året.

Det er videre planlagt å overføre vann fra Fiskelausbekken via et nedgravd rør langs eksisterende traktorvei. Søker planlegger ikke slipp av minstevannføring fra denne overføringen, fordi bekken ikke har årssikker vannføring. Det søkes også om tillatelse etter energiloven til å knytte kraftverket til distribusjonsnettet.

Årliåna og Fiskelausbekken er deler av vannforekomst 025-258-R Fisklausvatn, bekkefelt. Økologisk og kjemisk tilstand er God, mens miljømål i vannforvaltningsplan for 2022 – 2027 er satt til God.

Agder fylkeskommune har følgende merknader:

Arkeologi/kulturminner

Det må i første omgang utføres en befaring av området for å avgjøre om det skal foretas en arkeologisk registrering og eventuelt omfang. Etter befaring vil det bli utarbeidet et eget skriv. Fylkeskommunen ber om at det tas kontakt med saksbehandler med ansvar for arkeologi Joakim Wintervoll (e-post: Joakim.Wintervoll@agderfk.no) for å avtale tidspunkt for når befaringen kan finne sted. Bakken må være fri for snø for at en slik befaring kan finne sted.

Vannmiljø/fisk/friluftsliv

Ifølge Sjørretbekker i Agder er det et fiskevandringshinder ved Åmot (nedstrøms der kraftverket ønskes etablert). Det finnes en bestand med ørret oppstrøms.

Området kan være potensielt vandringsvei for ål. Dette er Statsforvalterens ansvar.

Fylkeskommunen har vært i kontakt med blant annet vannområdekoordinator for området. Vannområdekoordinator påpeker at elva ser ut som en særdeles vakker elv på bildene i søknaden, og at den vil miste estetisk verdi som følge av redusert vannføring. Dersom utbyggingen blir en realitet må det vurderes om vannforekomsten skal være en sterkt modifisert vannforekomst (SMVF) eller naturlig, og det må settes et realistisk miljømål for vannforekomsten samt tiltak som må gjennomføres.

For øvrig viser fylkeskommunen til mengden kraftproduksjon som er forespeilet i denne søknaden, og ber NVE vurdere om samlet belastning av denne og andre utbygginger i dette tilfellet veies opp påvirkning på vannmiljø og øvrig miljø, altså om samfunnsnyttene er større enn tapet av miljøkvalitet jamfør vannforskriftens § 12.

For alle saker med ny aktivitet eller nye inngrep må ansvarlig sektormyndighet før vedtak eller tillatelse gis gjøre en vurdering i forhold til om vannforskriften § 12 kommer til anvendelse. Fylkeskommunen anser at et vannkraftverk i de aller fleste tilfeller utgjør en slik ny aktivitet, som må vurderes etter § 12.

Fylkeskommunen har ingen flere merknader

Med hilsen

Anna Despard Asgard
Rådgiver miljø- og energisaker
Avdeling for samfunn, plan og miljø

Brevet er godkjent elektronisk.

Kopi til: STATSFORVALTEREN I AGDER
KVINESDAL KOMMUNE