

Statkraft Varme AS
Postboks 2400
7005 TRONDHEIM

Vår dato: 31.05.2021
Vår ref.: 200804110-56
Arkiv: 513
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Jørgen Kocbach Bølling
22959854/jboe@nve.no

Statkraft Varme AS - Oversendelse av revidert konsesjon for fjernvarmeanlegg i Harstad

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 26.05.2021 og tilleggsinformasjon av 28.05.2021, der Statkraft Varme AS søker revidert konsesjon for deres fjernvarmeanlegg i Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke. Omsøkte endringer innebærer kun en mindre justering av anleggets installerte effekt, der biokjelkapasitet økes fra 8 til 10,35 MW, røkgasskondenseringsanlegg økes fra 0,55 til 0,65 MW og to oljekjeler faller bort. Videre er konsesjonsgrensen for anlegget innskrenket til det området Statkraft Varme AS anser som sannsynlig for fjernvarmeleveranser innen fem år fra i dag. Innskrenkningen er vist med henholdsvis svart og rød strek på kart under.



Figur – gammel konsesjonsgrense vist med svart strek – innskrenket grense vist med rød strek

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Statkraft Varme AS oppgir i søknaden at den omsøkte innskrenkningen av konsesjonsområdet er forelagt Harstad kommune. De er ikke kjent med at det er kunder i området som nå tas ut, som forventer å få fjernvarme. Når det gjelder omsøkt effektøkning i bioenergikjele og røykgasskondenseringsanlegg, oppgir de i søknaden at dette knyttes til optimaliseringer i anlegget. På forespørsel fra NVE om hva dette innebærer, har de i epost av 28.05.2021 forklart at omsøkt effektøkning i biokjelen oppnås gjennom flere tiltak som muliggjør at anlegget kan driftes med økt ytelse. Dette er bl.a. utskifting av sikkerhetsventiler, ombygging av utblåsningsledninger og tilkoblingstusser mot kjelkrets, utskifting av røykgassvifte og installasjon bypass over multisyklon.

NVEs behandling og vurdering av saken

NVE konstaterer at de omsøkte endringene ikke forventes å gi endrede virkninger for naturmangfold, jf. naturmangfoldloven § 8. Det foretas derfor ingen vurdering av §§ 9 til 12. Endringene forventes heller ikke å gi andre virkninger for samfunnet. NVE har følgelig funnet det ubetenkelig å unnlate høring og kunngjøring av søknaden.

Statkraft Varme AS oppgir i søknaden at anlegget i dag leverer 88,9% fornybar energi. NVE legger til grunn at en økning av anleggets bioenergikapasitet og bortfall av to oljekjeler vil øke fornybarandelen i anlegget til 97,5%. Vedrørende søknaden om innskrenkning av konsesjonsområdet, er dette en følge av at NVE påpekte dagens praksis ved første gangs innsending av en søknad om endret installert effekt i anlegget. Etter NVEs vurdering er det rasjonelt å meddele konsesjon som omsøkt.

NVEs vedtak og vilkår om fremlegging av digitale kart

NVE gir herved Statkraft Varme AS revidert konsesjon for deres fjernvarmeanlegg i Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke, som omsøkt. Vedtaket innebærer kun en mindre justering av anleggets installerte effekt, der biokjelkapasitet økes fra 8 til 10, 35 MW, røykgasskondenseringsanlegg økes fra 0,55 til 0,65 MW og to oljekjeler faller bort. Videre er konsesjongrensen for anlegget innskrenket til det området Statkraft Varme AS anser som sannsynlig for fjernvarmeleveranser innen fem år fra i dag.

Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 5-1, på basis av søknad av 26.05.2021 og tilleggsopplysninger av 28.05.2021. Konsesjonen er kun sendt tiltakshaver, men kan også lastes ned på NVEs nettsted for saken; <https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=416&type=A-7>

Tillatelsen er gitt med uendrede vilkår, med unntak av at det er satt et vilkår om fremlegging av digitale kart for anlegget. NVE arbeider nå med å oppdatere våre kartdata, slik at også fjernvarme inkluderes på NVEs nettsted; <https://temakart.nve.no/>. Dette er et pågående arbeid, og NVE vil i første omgang kun legge ut konsesjonenes yttergrenser og lokalisering av varmesentraler. Senere kan det bli aktuelt også å synliggjøre konsesjongitt og installert effekt i varmesentraler, men dette vil vi komme tilbake til. På dette grunnlag er det satt vilkår i dagens konsesjon om at konsesjonær senest innen tre uker etter meddelt konsesjon skal oversende Shape-filer som viser gjeldende konsesjonsområdets yttergrenser og konsesjongitte varmesentralers lokalisering.

Shapefilene skal ikke inneholde andre objekter som arealbruksgrenser, kanter osv.

Objektene trenger ikke å ha egenskaper annet en selve geometrien.

Shapefilene må være georeferert i Euref89 UTM sone 33 (wkid = 25833).

Husk at en shapefil egentlig består av flere filer; .shp .dbf .shx .prj.

Den kan ha flere filer, men disse fire er minste krav for at det skal være en fungerende shapefil.

Konsesjonsområder må leveres som polygoner (ikke linje eller polylinje).

Varmesentraler må leveres som punkt.

Om din organisasjon ikke har programvare/kompetanse til å levere de opplysninger vi ber om, skal dere innhente denne informasjonen fra eksternt firma.



Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Det henvises til konsesjonsdokumentet for nærmere beskrivelse av klageadgang.

NVE pålegger herved Statkraft Varme AS å underrette eventuelt berørte grunneiere/ rettighetshaverne om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Kopi av underretningen skal sendes NVE.

Med hilsen

Erlend Bjerkestrand
fungerende seksjonssjef

Jørgen Kocbach Bølling
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Harstad kommune
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE