

Jøsok Prosjekt As
Att: Ingunn Bjorå
Postboks 169 Kokstad
5863 Bergen

Fiskeridirektoratets uttalelse til søknad om ny 132 kV sjøkabel over Risøysundet - Andøy kommune

Vi viser til henvendelse fra Jøsok, datert 19.05.2025.

Saken gjelder

På vegne av Noranett Andøy har Jøsok Prosjekt startet arbeidet med konsesjonssøknad for ny 132 kV sjøkabel over Risøysundet i Andøy kommune. Det ligger allerede en 66 kV sjøkabel mellom Little Risøya og Risøyhamn, men av ulike årsaker skal den nå erstattes av en 132 kV sjøkabel. Ny sjøkabel skal forlegges parallelt med eksisterende 66 kV sjøkabel gjennom sundet, og det vil etableres nye landtak på hver side. Det skal benyttes ROV, for å legge ny 132 kV sjøkabel så tett opp mot eksisterende kabel som mulig.

Konsesjonssøknaden for tiltaket er tenkt lagt inn i et såkalt Hurtigspor hos NVE. Jøsok Prosjekt etterspør eventuelle innspill fra Fiskeridirektoratet på planen om ny sjøkabel, vedrørende om det er noe de burde gjøre før søknaden sendes eller etter at konsesjonene er gitt.

Vår rolle i saken

Fiskeridirektoratet har som formål å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. I plan- og forvaltningssaker er vi opptatt av å ivareta fiskeri- og akvakulturinteresser, inkludert ressursgrunnlaget som er viktig for næringene.

Vår vurdering

I kystnære fiskeridata har vi ingen registreringer av området som fiskeplass for passive eller aktive redskaper. Fra sporingsdata med fangstdata ser vi noen få spor etter fiske med garn som overlapper med den planlagte traseen, men for det meste ser vi spor som indikerer at området benyttes til ferdsel av fiskefartøy. Det er per i dag ikke krav om posisjonsrapportering for fartøy under 10 meter (fram til 1. juli 2022 var denne grensen 15 meter). Aktiviteten kan med andre ord ha vært høyere enn det som kommer fram av dataene.

Fiskeridirektoratet vurderer at omsøkt kabel ikke vil ha vesentlige negative konsekvenser for utøvelse av fiske, men vi ber om at:

- Der hvor kabelen ønsket utlagt, har Miljødirektoratet registrert en viktig skjellsandforekomst og et svært viktig bløtbunnsområde i strandsonen (se figur 1). Vi er på nåværende tidspunkt ikke forelagt informasjon om hvordan kabelen skal legges på sjøbunnen eller hvordan den er tenkt ilandført. Dersom det er mulig, ber om at det unngås å grave/ mudre ned i sjøbunnen der hvor de marine naturtypene er registrert (se figur 1). Vi ber også om at alle arbeider utføres så skånsomt som mulig.



Tom Hansen
seksjonssjef

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.

Mottakerliste:
Jøsok Prosjekt As

Postboks 169 Kokstad 5863 Bergen

