

Fra: "Odd Anders Arntsen" <odd.arntsen@noranett.no>
Sendt: tirsdag 11. august 2026 11:14:20
Til: "Marie Måge" <mame@nve.no>
Emne: SV: Konsesjonssøknad Noranett - Furumoen Fagernes i Narvik
Vedlegg: L12 Furumoen - Fagernes.jpg, L12 Furumoen - Skistua.jpg, L12 Skistua - Fagernes.jpg

Hei!

Legger ved nytt kartutsnitt av hele Linje 12 og kartutsnitt av to delstrekk på samme linjen .
Hvis man ønsker bedre oppløsning, må vi ha dette på 2 kartutsnitt.

Med vennlig hilsen

Odd-Anders Arntsen
Avd. leder
Nettprosjekt



+47 41 00 66 90
noranett.no



Fra: Marie Måge <mame@nve.no>
Sendt: tirsdag 11. august 2026 10:55
Til: Odd Anders Arntsen <odd.arntsen@noranett.no>
Emne: SV: Konsesjonssøknad Noranett - Furumoen Fagernes i Narvik

Hei, følger opp denne tråden.

Vi mangler et fullstendig kart over hele traseen fra Furumoen til Fagernes. Det var vedlagt i den forrige konsesjonen (NVE 202606520-1), men dette kartet er svært uklart.

Kan dere sende et tilsvarende kart med bedre oppløsning? Vedlagt ligger kartet fra forrige konsesjon.

Dette trenger vi for å videre behandle konsesjonssøknaden.

Med vennlig hilsen

Marie Måge

Konsulent
Energi- og konsesjonsavdelingen
Seksjon for nettkonsesjoner



Det gjøres oppmerksom på at all e-post til og fra NVE i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven, og også vil være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.

Fra: Odd Anders Arntsen <odd.arntsen@noranett.no>

Sendt: mandag 3. august 2026 10:01

Til: Marie Måge <mame@nve.no>

Emne: SV: Konsesjonssøknad Noranett - Furumoen Fagernes i Narvik

Hei!

Beklager sent svar; -akkurat tilbake fra ferie.

Fagernes sekundærstasjon har transformering fra 33- til 11 kV.

Når det gjelder graving fra linje og ned til stasjonen skal vi benytte eksisterende trasé, dvs vi graver opp eksisterende kabel og legger ny kabel ned på samme dybde(ca 0,6m).



Med vennlig hilsen

Odd-Anders Arntsen

Avd. leder

Nettprosjekt



+47 41 00 66 90

noranett.no



Fra: Marie Måge <mame@nve.no>

Sendt: torsdag 30. juli 2026 10:45

Til: Odd Anders Arntsen <odd.arntsen@noranett.no>

Emne: Konsesjonssøknad Noranett - Furumoen Fagernes i Narvik

Hei,.

Jeg er saksbehandler i NVE for Noranetts søknad om endret anleggskonsesjon for kraftoverføringen Furumoen Fagernes i Narvik, NVE-ref. 202603664. Jeg har et par oppfølgingsspørsmål til søknaden deres:

Dere skriver i søknaden at traseen ender på Fagernes sekundærstasjon. Er dette en transformatorstasjon?

Tiltaket er også i aktsomhetsområde for kvikkleire, men dette nevnes ikke i søknaden. Har dere gjort en vurdering på dette? Hvor dypt skal det graves i forbindelse med jordkabel?

Denne informasjonen trenger vi for å videre behandle konsesjonssøknaden.

Takk på forhånd!

Med vennlig hilsen

Marie Måge

Konsulent

Energi- og konsesjonsavdelingen

Seksjon for nettkonsesjoner



Det gjøres oppmerksom på at all e-post til og fra NVE i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven, og også vil være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.