

NVE

Innsendt dato: 17.03.2023

Referansenummer: ROODNK

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer	915729290
Foretaksnavn	Aktieselskabet Saudefaldene
Adresse	Vangnes 19
Postnummer	4200
Poststed	SAUDA
Foretakets telefonnummer	Ikke angitt
Foretakets e-postadresse	post@saudefaldene.no
Fornavn	OLE HÅKON
Mellomnavn	Ikke angitt
Etternavn	HOVLAND
Telefon	99432098
E-post (Det vil bli sendt e-post kvittering til den oppgitte e-posten)	ole.hakon.hovland@saudefaldene.no
Organisasjonsnummer kontaktperson	Ikke angitt
Foretaksnavn kontaktperson	Ikke angitt
Adresse.	Ikke angitt
Postnr.	Ikke angitt
Poststed.	Ikke angitt
Foretakets telefonnummer.	Ikke angitt
E-postadresse.	Ikke angitt

Kraftverk	
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket	Kleiva

Detaljer om kraftverket	
Kraftverksnavn	Kleiva
Fylke	Rogaland
Kommune	Sauda
Nedborsfelt	Saudavassdraget
Maksimal kraftverksytelse (MW)	3,9000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode	1
1. Begrunn valg for tidspunkt	Ingen annen periode er mulig å gjennomføre tiltak
Til dato	30.04.2023
Fra dato	10.04.2023

Type fravik	
Velg type fravik det søkes om	Tapping under LRV

Vedlegg	
Vedlegg - hoved	2023-03-17 Søknad om å senke Berdalsvatnet under LRV.pdf
VedleggDiverse	

Beskriv tiltaket	
Kort sammendrag av tiltaket	Tapping ned til 3m under LRV i Berdalsvatnet som har 54m reguleringshøyde. • Tilsyn av vannvei Kleiva kraftverk • Sikring av revisjonsstengsel i åpen stilling • Etablering av vannstandsmåling til lavere enn LRV –0,5m • Oppmåling av nøyaktig høyde for innløpet til tunnelen