



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)

Saksbehandler, innvalgstelefon

Frode Krog Lund, 37 01 78 12

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Til uttalelse - oppgradering - Kvinesdal - Oksefjell kraftverk - konsesjon - Oksekraft AS

Oksefjell kraftverk i Øygardsbekken, Kvinesdal søker om å endre turbin type. Endringen vil øke slukeevnen ved kraftverket. Middelvannføring i Øygardsbekken er 550 l/s. Maks slukeevne vil etter oppgradering økes fra 600 l/s til 870 l/s. Det vil si en slukeevne på 158 % av middelvannføring. Det er planlagt å slippe en minste vannføring på 50 l/s.

Kraftverket er bygd. NVE ber Statsforvalteren vurdere om kjente allmenne interesser kan bli berørt, og i tillegg vurdere tiltaket opp mot sitt sektoransvar.

Statsforvalteren i Agders vurderinger

Når slukeevnen til kraftverket øker, vil mengde vann i opprinnelig bekk og antall dager med vannslipp utover minste vannføringen avta. Dette kan ha konsekvenser for bekken som økosystem og bekken som landskapselement. Søker argumenterer med at nærhet til kalkdoserer samt at bekken er skjult bak trær begrenser verdien av bekken som landskapselement. Statsforvalteren er ikke uten videre enig i en slik vurdering.

Endring i vannregime kan få økologiske konsekvenser.

Statsforvalteren i Agders konklusjon

Statsforvalteren i Agder er skeptisk til planene slik som de fremstår i endringssøknaden. Vi er usikre på konsekvensene av de omsøkte endringene. En bedre faglig vurdering / kartlegging av konsekvenser enn den som følger endringssøknaden ville gjøre vurderingene lettere.

Med hilsen

Per Ketil Omholt (e.f.)
faggrupeleder art

Frode Krog Lund
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent