



Anleggskonsesjon

Meddelt:

Statnett SF

Organisasjonsnummer: 962 986 633

Dato: 11.03.2026

Varighet: 10.06.2039

Referanse: NVE-202320108-38

Kommuner: Ørsta og Sykkylven

Fylke: Møre og Romsdal



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 25. august 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett SF tillatelse til å legge om 420 kV ledningen Sykkylven-Ørsta inn mot Ørsta transformatorstasjon. Vedlagte notat «Begrunnelse for vedtak» gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

420 kV kraftledning Sykkylven transformatorstasjon—Ørsta transformatorstasjon i Sykkylven og Ørsta kommuner.

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En 0,45 km lang dobbeltkurs luftledning med nominell spenning 420 kV, tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 28 mm i diameter, to toppliner og grå/grønne fagverksmaster i stål med doble strekkjeder i forankringsmastene og V-oppheng i bæremastene.

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- En 41,55 km lang dobbeltkurs luftledning med nominell spenning 420 kV, tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 28 mm i diameter, to toppliner og grå/grønne fagverksmaster i stål med doble strekkjeder i forankringsmastene og V-oppheng i bæremastene.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart 2 i vedlegg 1, vedlagt denne konsesjonen.

Første avsnitt på side 129 gjeldende strekningen fra Sykkylven til Ørsta, i anleggskonsesjon meddelt Statnett 21.12.2011, NVE-ref. 200701252-2523, bortfaller når den omlagte ledningen er satt i drift.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Riving av eksisterende anlegg

Følgende kraftledninger skal fjernes innen to år etter at 420 kV-kraftledningen Sykkylven-Ørsta er satt i drift:

- Omtrent 450 meter av dagens 420 kV inn mot Ørsta transformatorstasjon

6. Detaljplan for bygging og riving

Konsesjonær skal utarbeide en detaljplan for bygging og riving av anleggene. I detaljplanen skal konsesjonær beskrive alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Anleggene skal bygges og drives i henhold til denne planen.

Planen skal utarbeides i samsvar med [NVEs veileder for detaljplan for energianlegg](#). Konsesjonær skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere.

Detaljplanen skal sendes til NVE, og anleggsarbeidene kan ikke starte før planen er godkjent av NVE.

Ut over det som står i veilederen skal planen inneholde følgende:



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- Det skal beskrives hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres for å unngå direkte berøring av steinmuren ved Ørsta transformatorstasjon, som er et kulturminne fra nyere tid.
- Rutiner for dialog og varsling av grunneiere og beitelag om anleggsarbeider, skal beskrives.
- Det skal beskrives hvilke tiltak Statnett skal gjennomføre for å begrense påvirkningen på beitedyr i anleggsperioden.
- Planlagte tiltak for å håndtere støy i anleggsfasen, basert på Miljødirektoratets veileder M-2061, herunder system for varsling av særlig støyende anleggsarbeider, skal beskrives.
- Det skal beskrives endelig utforming av tiltak for å hindre avrenning til Vielva og Åmdalselva, eksempelvis ved etablering av midlertidig sedimentasjonsbasseng.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner