

GUDBRAND SØFFERUD  
Vestsidevegen 2946  
3522 BJONEROA

**Vår dato:** 03.06.2024

**Vår ref.:** 202407929-2 Oppgis ved henvendelse

**Deres ref.:** Gudbrand Søfferud

## **Søfferud kraftverk, Søndre Land kommune. Klassifisering av dam og vannvei - vedtak**

Vi viser til deres brev datert 23.04.2024 med vedlagt dokumentasjon for klassifisering av dam Abortjern og vannvei tilhørende Søfferud kraftverk.

Dam Abortjern er opprinnelig en murdam forhøyet med tømmerkiste og torvtetning fra 1914 med maksimal høyde ca. 3 m, lengde ca. 10 m og oppdemt volum på ca. 100000 m<sup>3</sup>. Dammen ble i 1985 rehabilitert og består i dag av en murdam forhøyet med en platedam i betong.

Søfferud kraftverk vannvei har i dag inntak i nedre del av elva som renner ut fra Abortjern mot Randsfjorden. Vannveien er planlagt utvidet ved å etablere trykkrør helt opp til abortjern og vil med det få en trykkehøyde på ca. 320 m. Tiltaket er vurdert som konsesjonspliktig, jf. brev fra NVE datert 18.12.2023.

Eksisterende dam og vannvei er derfor ifølge våre opplysninger å betrakte som et konsesjonsfritt anlegg.

Dammen og vannveien er foreslått satt i konsekvensklasse 1.

### **Vedtak - konsekvensklasse**

*NVE setter dam Abortjern og Søfferud kraftverk vannvei i konsekvensklasse 1. Vedtaket har hjemmel i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 4-1.*

### **Begrunnelse**

Saken er vurdert etter § 4-2 i damsikkerhetsforskriften og er basert på mottatt dokumentasjon.

Ved brudd på dam Abortjern eller trykkrøret til Søfferud kraftverk berøres fv245. NVE vurderer veien som mindre trafikkert. Pga. størrelsen på bruddvannføringen og den korte avstanden ned til veien vil trolig bruddet føre til at fv245 kan ryke. Dette kan ha betydning for liv og helse.



## Bestemmelser for vassdragsanlegg

Eiere av vassdragsanlegg må gjøre seg kjent med hvilke bestemmelser som gjelder for sitt/sine anlegg, herunder at:

- alle vassdragsanlegg skal holdes vedlike,
- alle anlegg og områder rundt må sikres mht. allmennhetens bruk og ferdsel både i bygge- og driftsfasen,
- vassdragsanlegg er riktig klassifisert til enhver tid og at det sendes søknad om omklassifisering dersom det skjer endringer som kan endre konsekvensklassen,
- ulykker og uønskede hendelser ved vassdragsanlegg meldes til NVE så fort som mulig.

Plikten til å følge regelverket gjelder uavhengig av konsekvensklasse, men vassdragsanlegg i konsekvensklasse 0 er unntatt fra en rekke krav, bl.a. tekniske krav og krav til bygging og drift.

Mer informasjon om regelverket og retningslinjer/veiledere finnes på [nve.no](https://nve.no) > Energi > Tilsyn > Damsikkerhet > Regelverk.

## Kommentarer

For konsesjonsfrie vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 til 4 skal NVE godkjenne teknisk plan før byggestart. Planer for miljø og landskap skal behandles av kommunen. For at NVEs saksbehandling ikke skal forsinke fremdriften i prosjektet, må teknisk plan være NVE i hende senest 6 måneder før planlagt byggestart. Mer informasjon om krav til planlegging av nybygging/fornyelse er gitt på våre nettsider.

Merk: Tiltaket for utvidelse av vannveien til Søfferud kraftverk krever konsesjon, jf. brev datert 18.12.2023. Dersom konsesjon gis, skal planer for miljø og landskap godkjennes av NVE før tiltaket starter.

## Vassdragsteknisk ansvarlig

Alle vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 og høyere skal ha en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA). Se våre nettsider for mer informasjon om kvalifikasjonskrav og godkjenning. Det skal søkes om VTA for hvert anlegg, og VTA skal godkjennes før teknisk plan blir utarbeidet, jf. damsikkerhetsforskriften § 2-4 d).

## Sektoravgift

Eiere av vassdragsanlegg skal dekke kostnadene forbundet med NVEs tilsyn, kontroll og godkjenninger. Totale kostnader skal fordeles på alle landets anleggseiere. Gjeldende minste årlige sektoravgift pr. vassdragsanlegg er kr 2.000. Avgiften gjelder fra det året det er fattet vedtak om konsekvensklasse og anlegget er registrert i vår database. Faktura sendes ut ultimo september hvert år. NVE har fastsatt beregningsregler for avgiften der blant annet konsekvensklassen har betydning. Beregningsreglene finnes på [Årlig gebyr - Damsikkerhet - NVE](#). Hjemmel for årsavgiften er gitt i damsikkerhetsforskriften § 8-3 og IK-vassdrag § 12, jf. også § 58 og § 54 i lov om vassdrag og grunnvann.



## **Klageadgang**

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Edvard Hjortland Listøl  
Avdelingsingeniør

Godkjent av Andreu Regué Barrufet  
Seksjonssjef

Mari Hegg Gundersen  
Seksjonssjef

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

## **Mottakerliste:**

GUDBRAND SØFFERUD - GUDBRAND SØFFERUD

## **Kopimottakerliste:**

SØNDRE LAND KOMMUNE



## Orientering om rett til å klage

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frist for å klage                   | <p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>                                                   |
| Du kan få begrunnelsen for vedtaket | <p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hva skal med i klagen?              | <p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrive hvilket vedtak du klager på.</li><li>• Skrive hvilket resultat du ønsker.</li><li>• Opplyse om du klager innenfor fristen.</li><li>• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen.</li></ul> <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p> |
| Du kan få se dokumentene i saken    | <p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vilkår for å gå til domstolene      | <p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan.</p> <p>Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>                                                          |
| Sakskostnader                       | <p>Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hvem kan klage på vedtaket?         | <p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hvor skal du sende klagen?          | <p>Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er <a href="mailto:nve@nve.no">nve@nve.no</a>.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.</p>                                                                                                                                                                                                        |

*Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.*