

Saksnummer	AO10640299
Kundebehandler	Glenn Tore Sandbakk glenn.tore.sandbakk@elvia.no
Sted og dato	Oslo, 26.06.2025

Recharge AS
Att: Ingri Gjestad
Ingri.gjestad@rechargeinfra.com

Tilknytning av elbilladeanlegg i Lokevegen, Jessheim

Referer til henvendelse fra Recharge AS med ønske om tilknytning av nytt effektkrevende elbilladeanlegg i Lokevegen i Ullensaker kommune. Uttalelsen kan benyttes i prosess med søknad om anleggskonsesjon til RME (Reguleringsmyndigheten for Energi).

Presentasjon av sak

Recharge AS har sendt inn ønske til Elvia om tilknytning av effektkrevende elbilladeanlegg i Lokevegen. Anlegget har et effektbehov 1600kVA med systemspenning på 480V.

Teknisk løsning

For å kunne tilknytte anlegget er det behov for å skjøte seg inn på eksisterende høyspentkabler i nærhet av ønsket tilkoblingssted.

Elvia bekrefter at det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte forbruket.

Som følge at det ønskes forbruksspenning på 480V som avviker fra standardspenninger Elvia tilbyr, anbefaler Elvia at Recharge AS søker anleggskonsesjon for elektrisk anlegg bakenfor eiergrensesnitt på 22kV.

Med vennlig hilsen

Glenn Tore Sandbakk
Prosjekt ingeniør – Kundeprosjekter

