



Dykkar ref:

Saksbehandlar
Bodil Gjeldnes

Dato
26.10.2015

Ein viser til merknad datert 14.10.2014 frå Rindal og Surnadal kommunar til revisjonsdokument for Folla-Vindølareguleringa. Vi viser og til sluttebefaring i samband med revisjonsprosessen 13.10.2015. Iflg. NVE kan presiseringar / korrigeringar i anledning saka ettersendast konsesjonsmyndigheita innan 2 veker etter sluttbefaring.

På vegne av Rindal og Surnadal kommunar understrekast det her at vi for alle krav om minstevassføring i sidevassdrag krev at målepunkt skal være ved slippsted. Dette gjeld og i Rinna. I merknaden til revisjonsdokumentet er Løsetli oppgitt som målepunkt. Kommunane går inn for at Rinna dam skal være målepunkt i Rinna. Tabell på s. 5 i merknaden av 14.10.2014 vil då se slik ut:

Oversikt over tallverdier basert på blant annet 5-persentiler. Kravene til minstevannsføring er på minst de angitte tallverdiene.

	Minstevannføring Sommer/vinter	Slippsted	Målepunkt
Rinna	Sommer 3 m ³ /s Vinter 0,6 m ³ /s	Rinna dam	Rinna dam
Bulu	Sommer 0,75 m ³ /s Vinter 0,15 m ³ /s	Inntak i takrenna i Bulu	Inntak i takrenna i Bulu
Folla	Sommer 4,7 m ³ /s Vinter 0,8 m ³ /s	Folla dam	Folla dam
Vindøla	Sommer 1,6 m ³ /s Vinter 0,3 m ³ /s	Inntakene i takrenna til Gråsjø	Samløp Fauskåa / Vindøla

Med helsing

Bodil Gjeldnes
miljøvernkonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi til:
Rindal kommune