

Ballangen Energi
Postboks 53
8546 BALLANGEN

Deres ref

Vår ref

Dato

22/88-

18. november 2022

Ballangen Energi AS - Tillatelse til endring av manøvreringsreglement for regulering av Børsvatn i Narvik kommune

./ Endring av manøvreringsreglement for regulering av Børsvatn ble fastsatt ved kongelig resolusjon 18. november 2022. Til orientering vedlegges den kongelige resolusjonen.

I manøvreringsreglementets post 2 er det fastsatt følgende:

Det skal slippes minimum 0,6 m³/s fra dam i Børsvatn og ut i Børselva i tiden 16.5.–31.10. og 0,2 m³/s resten av året.

Departementet har oppdatert ordlyden i de øvrige postene i manøvreringsreglementet i tråd med dagens standard ordlyd. Endringene medfører ingen materielle endringer.

Med hilsen

Katrin Lervik (e.f.)
underdirektør

Trine-Lise Øvergård
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Narvik kommune
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statsforvalteren i Nordland