



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon

Tor Sæther, 73 19 92 82

Uttalelse- søknad om konsesjon - Voldafossen kraftverk - bygging av nytt kraftverk i elva Malsåa - Verdal kommune

Statsforvalteren har mottatt ovennevnte konsesjonssøknad til uttalelse. Under følger innspill på våre ulike fagområder:

Landbruk

Tiltaket innebærer utbygging av et småkraftverk. Utbyggingen krever etablering av inntak, nedgravd rørgate, kraftstasjon, adkomst og riggarealer. Konsesjonssøknaden vurderer at tiltaket vil gi noe negativ konsekvens for jord- og skogressurser, landskap og brukerinteresser. Etablering av kraftstasjon vil gi arealbeslag på skog. I tillegg vil arbeidet med tunell/rørgate gi noe arealbeslag. Det planlegges også en trasé for nettkabel langs kanten av dyrka mark, noe som vil påvirke området midlertidig. Det legges imidlertid opp til revegetering etter ferdigstillelse.

Deler av området er i gjeldende skogbruksplan oppgitt til å være i hogstklasse 3 og 4. Bonitet i området er registrert som høy (NIBIO kilden).

Omdisponering av skog på høy bonitet er uheldig, fordi man går glipp av framtidig karbonopptak og virkesproduksjon på arealet. Statsforvalteren er opptatt av at «Statlige planretningslinjer for klima og energi» følges, og ber derfor om at det vurderes om tiltak som har negativ klimaeffekt kan unngås.

Eksisterende traktorvei langs jordet skal utbedres der det er nødvendig. I tillegg vil det etableres en ny permanent vei fra jordet og ned til kraftstasjonen. Kartskissen viser ikke hvor den nye permanente veien vil gå. Vi forutsetter at den legges helt i ytterkant av jordet. Det fremgår heller ikke om disse tiltakene vil medføre omdisponering av dyrka mark. For oss er det viktig at tiltakene medfører minst mulig inngrep på eksisterende landbruksjord.

Trase for nettkabel berører jordbruksareal med noe til stor verdi. Det må sikres at nettkabelen legges på tilstrekkelig dybde slik at de ikke kommer i konflikt med ordinær jordbruksdrift, herunder pløying, drenering og andre driftsmessige tiltak. Vi ber også om at det konkret vurderes hvordan dette kan ivaretas. Videre bør det vurderes om tiltaket kan ha andre uheldige konsekvenser for landbruket i området.



I lys av Nasjonal jordvernstrategi (juni 2023), som skjerper kravet til å verne dyrka mark, legger vi til grunn at det søkes løsninger som i minst mulig grad berører slike arealer. For de inngrep som likevel er nødvendige, er det avgjørende at jordas kvalitet blir tilbakeført og ivaretatt på en slik måte at produksjonsevnen ikke svekkes.

Statsforvalteren, som landbruksmyndighet, vil understreke viktigheten at det søkes løsninger som i størst mulig grad ivaretar jordvernet og sikrer jord- og skogressursene. Dette gjelder blant annet at omdisponering av dyrka mark unngås, at kabel- og vegtiltak gjennomføres uten å hindre ordinær jordbruksdrift, at skogsarealer med høy bonitet berøres minst mulig, og at det utarbeides en plan for tilbakeføring og kvalitetssikring av jord- og skogarealer som påvirkes av tiltaket. Vi vil derfor fremme et **faglig råd** om å ivareta disse forholdene i konsesjonsvedtaket.

Klima og miljø

Vi viser til vår uttalelse fra 10.11.2021, da saken var på høring i forbindelse med konsesjonspliktutredning: *«Verdalselva er et nasjonalt laksevassdrag som munner ut i en nasjonal laksefjord, og tiltak som kan påvirke laksebestanden negativt, kan ikke tillates. Tiltaksområdet ligger oppstrøms anadrom strekning, og tiltaket synes dermed ikke å få direkte betydning for laks- og sjøaure. Det må unngås at evt. overmetning av oksygen i utløpsvatnet fra kraftverket får negativ innvirkning på fisk i Malsåa. Det er registrert elvemusling 2,5 km lengre oppe i Malsåa. Siden Voldafossen i dag utgjør et naturlig oppgangshinder for fisk, antas ikke omsøkt tiltak å påvirke elvemuslingsbestanden. Vi er ikke kjent med at planlagt tiltak kan få vesentlig betydning for andre regionale eller nasjonale miljøinteresser. Vi vet bl.a. ikke om ål finnes i Malsåa, og dette bør kartlegges. Strekingen mellom vanninntak og kraftverk må være kartlagt etter NiN (naturtyper i Norge) for å unngå evt. negativ påvirkning på rødlistede arter og naturtyper. For ål, fossefall og arter avhengig av fossesprøytsoner, vil minstevassføring være viktig.»*

Samfunnssikkerhet

Vi gjør oppmerksom på at Voldafossen er berørt av aktsomhetsområde for kvikkleireskred (NVE atlas). Det bør vurderes av fagkyndige, samt eventuelt sikres at stabilitet ivaretas.

Med hilsen

Frode Rabben (e.f.)
underdirektør
Kommunal- og justisavdelingen

Tor Sæther
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent



Saksbehandlere:

Klima og miljø: Leif Inge Paulsen – 74 16 80 93

Landbruk: Kristian Georgiev - 73 19 90 18

Samfunnssikkerhet: Kjersti Dalen Stæhli – 73 19 93 34

Kopi til:

Verdal kommune

Trøndelag fylkeskommune

Gaske Laanten sijte / Færen
reinbeitedistrikt

Postboks 24

Fylkets hus, Postboks 2560

/v Nils Sigvard Danielsen, Nedre
Møllenberg gt 60

7651 VERDAL

7735 STEINKJER

7043 TRONDHEIM