

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 10.03.2025

Vår ref.: 202506012-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Høring av søknad om tillatelse til å midlertidig fravike kravet om slipp av minstevannføring fra dam Lundevatn i Flekkefjord og Lund kommuner, Agder og Rogaland fylker

NVE har mottatt en søknad fra Sira-Kvina kraftselskap (SKK) om tillatelse til å midlertidig fravike kravet om slipp av minstevannføring fra dam Lundevatn. Dette er planlagt i perioden 28.04.2025-05.05.2025. Det søkes om tillatelse til fravik i én uke innenfor perioden 25.04.2025 til 09.04.2025, men SKK vil i utgangspunktet forholde seg til datoene i opprinnelig plan.

Etter NVEs vurdering er ikke saken så omfattende at det kreves kunngjøring og bred offentlig høring. Søknaden om midlertidig tillatelse sendes derfor bare på høring til Flekkefjord og Lund kommuner, Agder og Rogaland fylkeskommuner samt Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Rogaland og Dalane Miljø- og ressurslag SA.

Hva det søkes om

NVE har mottatt en søknad fra Sira-Kvina kraftselskap, datert 03.03.2025, om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet gitt i kongelig resolusjon av 27.01.2023. Slipp av 1,5 m³/s minstevannføring fra dam Lundevatn ble iverksatt 15. november 2024. Inntil en permanent løsning på minstevannslippet er etablert, slipper SKK vann fra bunnlukene.

LRV og HRV i Lundevatn er henholdsvis 44 og 48,5 moh. For å forberede utbedring av overløpsdammen i Lundevatn har SKK behov for å senke magasinet ned mot kote 44. Arbeidet er grunnet i nye krav til damsikkerhet. Den midlertidige løsningen for minstevannslipp er begrenset av luketerskelen på kote 44,5. Ved vannstander under cirka kote 44,7 er det ikke mulig å slippe vann fra lukene. SKK søker derfor om tillatelse til å midlertidig fravike kravet om slipp av minstevannføring. Dette er planlagt fra og med 28.04.2025 til 09.04.2025. For å øke fleksibiliteten med tanke på vær og tilsigsforhold vil tillatelsen gjelde fravik i én uke innenfor perioden 25.04.2025 til 09.04.2025.



på grunn av en lekkasje i dammen går det cirka 0,7 m³/s vann i elveløpet. Søker antar at lekkasjevannet vil opprettholde en viss vannføring under arbeidet. Videre vil de redusere vannføringen gradvis for å unngå stranding av fisk.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs nettside: www.nve.no/9614/V.

Hva vi ønsker uttalelser om

NVE ønsker tilbakemeldinger knyttet til momentene i søknaden. Vi ønsker også tilbakemelding dersom dere mener det er andre interessenter som bør få mulighet til å uttale seg.

Slik sender du inn høringsuttalelse

Eventuelle kommentarer kan sendes på e-post til nve@nve.no. Merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202506012 i emnefeltet.

Frist for å sende uttalelse er:

10.04.2025

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i saken. Er høringsuttalelsen lang, oppfordrer NVE høringspartene til selv å skrive en kortfattet konklusjon eller sammendrag. Høringsuttalelsene er offentlige dokumenter, og sentrale saksdokumenter legges ut på NVEs nettsider.

Med hilsen

Malin Solheim Olsen
Førstekonsulent

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

FLEKKEFJORD KOMMUNE
ROGALAND FYLKESKOMMUNE
STATSFORVALTEREN I ROGALAND
LUND KOMMUNE
STATSFORVALTEREN I AGDER
Dalane Miljø- og Ressurslag SA
AGDER FYLKESKOMMUNE



Kopimottakerliste:

SIRA KVINA KRAFTSELSKAP

SIRA KVINA KRAFTSELSKAP - Lars Jakob Gjemlestad