



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

MOWI ASA

Organisasjonsnummer: 964 118 191

Dato: 16.01.2026

Varighet: 16.01.2076

Referanse: NVE 202515991-9

Kommune: Kvinnherad

Fylke: Vestland



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 6. november 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir MOWI ASA tillatelse til å bygge, eie og drive nødvendige elektriske anlegg for Slåttenes oppdrettsanlegg. Vedlagt brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjon gir rett til å bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En om lag 450 meter lang sjøkabel med spenning 24 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TXRA 3 x 25 mm².
- En transformator om bord på oppdrettsanlegget med øvre omsetning 22/0,4 kV og ytelse 2,5 MVA.
- Nødvendig høyspenningsanlegg.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket «Oversiktskart – geografisk plassering av oppdrettsanlegg og planlagt trase for sjøkabel», vedlagt denne konsesjonen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen ett år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Anleggsarbeid, rapportering og tilsyn

- Entreprenør skal gjøres kjent med dette vedtaket. Entreprenør, kommunen, grunneiere og NVEs miljøtilsyn og andre rettighetshavere skal orienteres når anleggsarbeidet starter.
- Anleggsarbeidene skal gjennomføres på en så skånsom måte som mulig for å begrense påvirkningen på omkringliggende miljø.
- Dersom det avdekkes avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på miljøet, skal det umiddelbart rapporteres til NVEs miljøtilsyn. Rapporteringen må også angi hvilke tiltak som er, eller vi bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelse og avbøte mulige skader.
- NVE kan følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10. Utgifter til tilsyn dekkes av konsesjonæren.
- Konsesjonær skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter at anlegget er satt i drift.
- Anlegget skal holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til denne tillatelsen og eventuelle andre vilkår/planer.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner