

Fra: "Fosså, Annette" <annette.fossa@statsforvalteren.no>
Sendt: torsdag 29. februar 2024 10.50.24
Til: "uttalelse@nve.no" <uttalelse@nve.no>
Emne: Høyringsfråsegn 202008885 - Reduksjon av minste slukeemne i Vågååna kraftverk, Vindafjord kommune

Hei,

Statsforvaltaren i Rogaland har ingen merknadar til omsøkt reduksjon av minste slukeemne i Vågååna kraftverk i Vindafjord kommune. Vi tek her atterhald om at kravet om minstevassføring på 50 l/s fortsatt er gjeldande.

Med venleg helsing

Annette Fosså
seniorrådgivar



Statsforvaltaren i Rogaland

51 56 89 20

Telefon annette.fossa@statsforvalteren.no

: <https://ddec1-0-en->

E-post: ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.statsforvaltaren.no%2fro&umid=225042

Web: 7e-1a7a-423d-baa4-9261fd6ba6b8&auth=327227d0690865f3004c059f9373782ec9a82e27-5973029dcb9777e784dd987501ff5cfbcb55eaca