



NVE

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 06.06.2025

Vår ref.: 202512038-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement for Stemmevann, Lund kommune, Rogaland fylke

Vi viser til søknad av 26.5.2025 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Stemmevann. Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at Dalane Kraft kan senke vannstanden med inntil 1,5 m under LRV i perioden 9.6.2025- 4.7.2025.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVE stiller følgende vilkår

- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Jf. punkt 4.5 i retningslinjer av 20.06.2016 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin.
- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at Dalane Kraft kontakter Lund kommune for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- NVE forutsetter at Dalane Kraft har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

NVE har pålagt rehabilitering av dam Stemmevann i Lund kommune i Rogaland. Stemmevatn inntaksmagasin ligger i Hauklandsvassdraget i Lund kommune, er inntaksdam for Haukland kraftverk, og er ifølge regulanten regulert med 2,5 m (HRV på kote 326,5 og LRV på kote 324). Anlegget er konsesjonsfritt, men inngår i et system med magasiner og overføringer som har konsesjoner fra 24.09.1954, 07.09.1962 og 06.01.1965. Det er etter det opplyste ikke krav om slipp av minstevannføring fra noen av inntaksdammene. Det er tidligere gitt tillatelse til å senke Stemmevann 4 m under LRV (1.6.2016).

I forbindelse med anleggsarbeidet har det oppstått en lekkasje i fangdammen som medfører at vann renner inn i byggegropen. For å klare å holde byggegropen tørr under de mest kritiske periodene av anleggsarbeidene, vil det være behov for å senke vannstanden i Stemmevann til under lekkasjestedet, ca. 1,5 m under LRV i inntil 4 uker.

Senkingen vil foregå med pumping av vann fra Stemmevann over LRV-terskelen som omgir inntakskulpen, og ned til utførsel via bunntappeluke. Senkehastigheten vil ikke overstige 0,15 m/døgn. Alle ovenforliggende magasiner holder igjen vann, slik at tilsiget til Stemmevann kun skjer via lokalfeltet.

Senkingen er av temporær art, og det vil fortsatt være mye vann igjen i Stemmevann, bortsett fra i de områdene som har naturlig grunt vann. I den korte perioden det vil være vannstand under LRV, antas at planter og vekster i randsonen vil klare seg. Det antas også at fisk og kreps - grunnet den moderate senkehastigheten - vil tilpasse seg og trekke mot dypere vann.

Dalane Kraft søker om tillatelse til midlertidig å senke vannstanden i Stemmevann med inntil 1,5 m i inntil 4 uker i perioden fra 9. juni -4. juli 2025.

Høring

På grunn av tiltakets umiddelbare nødvendighet ble saken sendt på en begrenset høring med kort svarfrist. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken. Vi fikk svar fra Statsforvalteren i Rogaland, som uttalte i e-post av 5.6.2025 at de ikke har hatt mulighet til å se på saken innen fristen. Etter NVEs syn er saken allikevel tilstrekkelig belyst til at vi kan fatte vedtak.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

På grunn av tiltakets umiddelbare nødvendighet ble det satt en kort høringsfrist. Verken Lund kommune eller Statsforvalteren har kommet med konkrete vurderinger av tiltaket.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVE viser til at Stemmevann ved flere tidligere anledninger er midlertidig senket under LRV. I forbindelse med blant annet en senking på 4 m under LRV i Stemmevann i 2016, hadde Statsforvalteren i Rogaland følgende merknader:

«Vi anser de omsøkte tiltakene som nødvendig vedlikeholdsarbeid ved anleggene. Vi har ikke informasjon om at det er viktige naturverdier i tiltaksområdene som vil forringes av tiltaket. Vi mener derfor at fordelene ved tiltaket er større enn ulempene. Det anbefales at tiltakshaver loggfører omfanget av eventuelle synlige virkninger av tiltaket i form av stranding/fiskedød hvis dette mot formodning skulle skje som følge av nedtappingen.»

NVE har ved søk i databaser ikke funnet særskilte biologiske verdier i form av rødlistede arter eller forekomster av viktige naturtyper som vil kunne bli påvirket av tiltakene. NVE mener at nedtapping som omsøkt er nødvendig for å få gjennomført arbeider på dammen. NVE mener samlet sett at det bør gis tillatelse til omsøkte tiltak.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig, og at det er en nødvendig del av arbeidet med å rehabilitere dammen. NVE kan ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVE mener at vannstanden må heves til LRV så raskt som mulig etter at tiltaket er gjennomført.

Ved å ta slike hensyn kan ikke NVE se at en midlertidig senking av Stemmevann 1,5 m under LRV er til skade for noen kjente allmenne interesser.

NVEs oppsummering og konklusjon

NVE anser tiltaket som nødvendig for å få gjennomført pålagt rehabilitering av anlegget. NVE kan ikke se at en midlertidig senking av Stemmevann 1,5m under LRV vil være til vesentlig skade for noen kjente allmenne interesser.

NVE gir derfor tillatelse etter vannressursloven § 8 til at Dalane Energi kan senke vannstanden i Stemmevann med inntil 1,5 m i inntil 4 uker i perioden fra 9. juni -4. juli 2025.

Med hilsen

Ylva Bencze Rørå

Fagleder

Eilif Brodtkorb

Sjefingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Mottakerliste:

DALANE KRAFT AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTEREN I ROGALAND - Stig Sandring
LUND KOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: ▪ Skrive hvilket vedtak du klager på. ▪ Skrive hvilket resultat du ønsker. ▪ Opplyse om du klager innenfor fristen. ▪ Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.