



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)

Saksbehandler, innvalgstelefon

Pål Alfred Larsen, 38 17 62 16

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Uttalelse - konsesjon - Kvinesdal - regulering av Åsevatnet til Bergesli kraftverk

Vi viser til deres brev datert 17.9.2025 om høring av konsesjonssøknad for regulering av Åsevatnet, Kvinesdal kommune.

Bergesli kraftverk søker om konsesjon for å regulere Åsevatnet i Litleåna, Kvinavassdraget. Reguleringen innebærer mulighet for å heve vannstanden inntil 25 cm over og 25 cm under normal vannstand, dvs. en reguleringshøyde på 50 cm. Reguleringen skal minske flomtap og gjøre det mulig å døgnoptimalisere kjøringen av kraftverket.

Statsforvalterens vurdering

En 0,5 meters reguleringshøyde i en innsjø kan ha varierende effekter på fisk, men en såpass liten endring i vannstand er usannsynlig å ha en dramatisk effekt, ettersom fisken stort sett vil tilpasse seg de nye vannlinjene for å opprettholde sitt habitat. Effekten avhenger av innsjøens størrelse, artens tilpasningsevne, og hvor mye området rundt vannlinjen blir påvirket.

Ecofact har vurdert konsekvensene av reguleringen (*Strøm, K.B. 2021. Åsevatnet kraftverk, Kvinesdal kommune - Konsekvenser for naturmangfold. Ecofactrapport 917*). De har ikke funnet rødlistede naturtyper eller naturtyper i henhold til Miljødirektoratets instruks på land rundt eller i Åsevatnet. Det er heller ikke funnet rødlistede arter. Åsevatnet har en bestand av aure. Samlet sett vurderes konsekvensene av tiltaket til ubetydelig.

Vi er ikke kjent med andre interesser av betydning som blir berørt av reguleringen.

Med hilsen

Anne Fløgstad Smeland (e.f.)
seksjonsleder
Seksjon natur

Pål Alfred Larsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent



Kopi til:

KVINESDAL KOMMUNE
AGDER FYLKESKOMMUNE

Nesgata 11
Postboks 788 Stoa

4480
4809

KVINESDAL
ARENDAL