

UNO-X MOBILITY NORGE AS
Postboks 6470 ETTERSTAD
0605 OSLO

Vår dato: 02.03.2026

Vår ref.: 202602697-3 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir konsesjon til elektriske anlegg for ladestasjon i Seljord

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Uno-X Mobility Norge AS (heretter Uno-X) konsesjon til å bygge, eie og drive en nettstasjon med en transformator for å forsyne et ladeanlegg for elbiler i Seljord kommune i Telemark. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref.202602679-4. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/25964/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Uno-X til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Omsøkt løsning

NVE mottok 3. februar 2026 søknad om anleggskonsesjon fra Uno-X om å bygge, eie og drive en nettstasjon på Seljord døgnhvileplass i Seljord kommune. Nettstasjonen skal forsyne et ladeanlegg for elektriske kjøretøy og skal bygges med en transformator med omsetning 22/0,48 kV og ytelse 2 MVA. Nettstasjonen skal knyttes til områdekonsesjonær TNett sitt 22 kV distribusjonsnett. Uno-X begrunner søknaden med at områdekonsesjonær ikke ønsker å tilby lavspenntilkobling med spenningsnivå 0,48 kV, som deres ladestasjoner har behov for. Med anleggskonsesjon for høyspenntilkobling og egen 0,48 kV transformering, får man en løsning som reduserer tap, arealbruk og utbyggingskostnader. Uno-X uttaler at omsøkt løsning derfor vil være positivt fra et miljø- og estetisk perspektiv.

Kart 1 og 2 viser omsøkt plassering av tiltaket i Seljord kommune, gnr. 41, bnr. 100.



Kart 2: Viser plassering av nettstasjon på eiendommen, markert med rød pil. Kilde: Uno-X sin søknad av februar 2026



Utførte forarbeider

Uno-X har bekreftet at de har inngått avtale med områdekonsesjonær TNett om teknisk løsning, tilknytningspunkt og fått bekreftet at det er tilstrekkelig kapasitet i overliggende nett til et uttak på 2 MVA. TNett har vurdert tilknytningen som driftsmessig forsvarlig. Uno-X har videre inngått en avtale med grunneier, Telemark Bilruter AS, om etablering av ladeanlegg på eiendommen. Seljord kommune har ingen innvendinger mot tiltaket og har gitt tillatelse til å igangsette bygging av døgnhvileplass med ladeanlegg, datert 19.01.2026.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-2, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene, og at tiltaket er avklart med områdekonsesjonær, grunneier og kommunen.

Virkninger for allmenne eller private interesser

Nettstasjonen skal plasseres på en eksisterende opparbeidet plass mellom Bygdaråvegen og elva Bygdaråi sentralt i Seljord. NVE vurderer at tiltaket ikke har vesentlige negative virkninger for allmenne eller private interesser.

Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har nye virkninger for naturmangfold, utover virkningene etableringen av døgnhvileplassen i seg selv gir.

Naturfare

Søk i NVE Atlas viser at tiltaket ligger innenfor et aktsomhetsområde for flom. Døgnhvile AS, som har stått for prosjekteringen av eiendommen, opplyser på vegne av Uno-X at gjeldende bestemmelser om flomsikkerhet i reguleringsplanen er lagt til grunn i planleggingen av det omsøkte anlegget. Flomsonene for området er kartlagt i en flomrapport utarbeidet av Norconsult, datert 07.03.2022. For døgnhvileplassen stilles det i reguleringsplanen krav om sikkerhet tilsvarende 500-årsflom, i tråd med NVEs anbefalinger om forventet økning i nedbør. Døgnhvile AS opplyser at kravene oppfylles, og at nettstasjonen planlegges etablert på en ekstra forhøyning.

NVE bemerker at Uno-X er ansvarlig for å sørge for effektiv sikring og beredskap og at bygging av anlegget planlegges og gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, jf. §§ 3-5 og 3-7 i energilovforskriften. Uno-X plikter videre å sørge for tiltak for å forebygge og begrense virkningen av ekstraordinære situasjoner, samt sørge for at utbyggingen ikke fører til økt ulempe eller risiko for tredjepart. Dette følger av energiloven § 9-2 jf. § 9-1

Leveringsplikt

Normalt skal områdekonsesjonær levere på lavspent tilkobling til forbrukskundene i sitt område, med mindre det er gode tekniske grunner til det motsatte. NVE mener imidlertid at det i denne saken er akseptabelt at Uno-X eier de elektriske anleggene selv, og får konsesjon. Samme vurdering er lagt til grunn av NVE i lignende saker tidligere. Dette begrunnes med at 22/0,48 kV per i dag er et så uvanlig spenningsnivå at det ikke kan forventes at en områdekonsesjonær skal levere dette. Dersom NVE ser at 22/0,48 kV begynner å bli et vanlig spenningsnivå i det norske nettet, kan vi



vurdere det annerledes i fremtidige saker. NVE vurderer derfor at det er hensiktsmessig at Uno-X selv bygger og driver egen transformering til 22/0,48 kV. I henhold til NVEs praksis er de elektriske anleggene på nedsiden av transformatoren å anse som ladeanlegg, som ikke krever konsesjon etter energiloven.

Konklusjon

I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE konsesjon til Uno-X for å bygge, eie og drive en transformator med ytelse 2 MVA og omsetning 22/0,48 kV på Seljord døgnhvileplass i Seljord kommune. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen med NVE-ref: 202602687-4.

Orientering av grunneiere og rettighetshavere

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener nettstasjonen faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Nettstasjonen skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Tor Carlsen
fagleder

Torgrim Skogheim
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

UNO-X MOBILITY NORGE AS

Kopimottakerliste:

TELIA NORGE AS

TELENOR NORGE AS

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE

SELJORD KOMMUNE

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMAR



TNETT AS
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
UNO-X MOBILITY NORGE AS - HÅKON PETTERSEN



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.



Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.