



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Postboks 5091 Majorstua

0301 OSLO

|          |            |            |                     |            |
|----------|------------|------------|---------------------|------------|
| Dykkar   | Dykkar     | Vår ref:   | Vår saksbehandlar:  | Dato:      |
| ref:     | dato:      | 25/19245 - | Idunn Eide Sanden - | 12.09.2025 |
| 20230799 | 04.08.2025 | 25/117528  |                     |            |
| 4-7      |            |            |                     |            |

## Høringssvar - Sunndal kommune - konsesjonspliktavurdering for installasjon av nytt aggregat i Grøa kraftverk

*Fylkeskommunen er på vegner av staten delegert forvaltingsmynde mellom anna innan samferdsel, kulturminnevern, vassressursforvalting, naturressursforvalting og friluftsliv, men har også viktige roller som pådrivar for regional utvikling og som tenesteleverandør innan kultur, utdanning, tannhelse og samferdsel.*

*Fylkeskommunens planverk er, saman med lover, forskrifter og retningslinjer, styrande for korleis dei ulike rollene og oppgåvene blir samordna og løyste, også når vi er høyringspart i ulike saker.*

### Innleiing

Saken gjelder høring av forespørsel om vurdering av konsesjonsplikt for installasjon av nytt aggregat i Grøa kraftverk. NVE ønsker tilbakemelding om kjente allmenne interesser vil bli berørt.

### MERKNADER TIL DISPENSASJONSSØKNADEN

#### Vannforvaltning

Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2022 – 2027 fastsetter miljømål i vannforekomster i kyst, innsjøer og vassdrag, der hovedmålet er god økologisk og kjemisk tilstand i løpet av planperioden. Rammene viser hvordan vi ønsker å forvalte vannmiljøet og ressursene i et langsiktig perspektiv. Vannforvaltningsplanen skal legges til grunn for virksomheten til regionale organ og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i samsvar med pbl §8-2 og vannforskriften §29. En skal som hovedregel ikke gi tillatelse til nye inngrep eller ny aktivitet som medfører at miljømål ikke blir oppfylt, eller at miljøtilstanden i

vannforekomsten blir dårligere. Tiltak som kommer i konflikt med miljømål må behandles etter vannforskriften §12.

For alle tiltak hvor vannmiljøet kan bli påvirket må det innhentes nok kunnskap til at en ser hvilke virkninger tiltaket vil få på vannmiljø og naturmangfold. Det er flere vannforekomster som er berørt av Grøa kraftverk.

#### Grøa, nedstrøms utløpet fra Grøa kraftverk (vannID 109-302-R)

Vannforekomsten er i moderat økologisk tilstand med mål om god tilstand (vann-nett.no). Tilstand er satt med liten eller ingen informasjon. Miljøtilstand er satt som følge av sviktende rekruttering av anadrom fisk. Registrerte påvirkninger er hydrologiske endringer grunnet vannkraft uten krav om minstevannføring med middels påvirkningsgrad, og gyrodactylus salaris med stor påvirkningsgrad.

#### Grøa inntak – utløp Grøa kraftverk (vannID 109-303-R)

Vannforekomsten er en sterkt modifisert vannforekomst og har miljøtilstand godt økologisk potensial og når miljømålet. Også her er tilstand satt med liten eller ingen informasjon. Registrert påvirkning er hydrologiske endringer grunnet vannkraft med middels påvirkningsgrad og vannuttak for vannkraft med middels påvirkningsgrad.

#### Grøa bekkefelt (vannID 109-420 R)

Vannforekomsten er i god miljøtilstand, men mangler kunnskap.

#### Driva, nedre del (vannID 109-54-R)

Elva Grøa renner ut i vannforekomsten og må vurderes i forbindelse med influensområde. Miljøtilstanden er i dag svært dårlig økologisk tilstand som følge av flere påvirkninger der gyrodactylus salaris er den største. Tilstanden er basert på tilstandsvurdering for laks og sjøørret.

Kunnskap tilgjengelig i vann-nett.no:

NINA rapport 1788 Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Driva nedenfor fiskesperra. De har undersøkt Grøa med sidebekk. Elva er laks- og sjøørretførende de nederste 1,7 km og kraftverksutløpet er nært den naturlige vandringsbarrieren. Det er i dag gode gyte og oppvekstforhold på anadrom strekning. Lite av elva framstår som naturtilstand som følge av erosjonsvern og forbygninger for å beskytte bebyggelse og dyrkamark. Regulering av vannføringen av Grøa kraftverk kan, ifølge rapporten, ha negative effekter på ungfiskbestandene. Det ble funnet lave tettheter av ungfisk til tross for god gyteoppgang. Sidebekk til Grøa viste større tetthet enn i hovedelva.

Annen kunnskap:

- Sweco. Grøa kraftverk. Installasjon av nytt aggregat. Nytt aggregat vil føre til endring i resttilsig mellom inntak og kraftstasjon. Endring vil kunne påvirke verdifulle naturtyper og arter.
- Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Grøa, Sunndal kommune. Årsrapport for 2020. Viser til lave tettheter av ungfisk laks og sjørret, men relativt godt med gytegroper. Det er ikke observert problem med gassovermetning.

Driva er et nasjonalt laksevassdrag og har et eget beskyttelsesregime der det i utgangspunktet ikke er tillatt med nye inngrep eller aktiviteter som kan medføre påvirkning eller skade på villaksen. Summen av alle små tiltak kan sammen være svært negativ for anadrome laksefisk. Villaks er i dag nært truet og trenger ekstra beskyttelse.

Hele den anadrome strekningen er nedstrøms kraftverket. I dag er det ikke satt krav om minstevannføring, men effekten av en eventuell minstevannføring på økologien i elva bør utredes. Det bør også evt. avbøtende tiltak for å hindre tørrlegging, og miljøforbedrende tiltak for å forbedre habitatet for laks og sjørret. En konsesjonsbehandling vil belyse konsekvenser av nye tiltak som kan påvirke vannmiljøet. Dette kan være påvirkning på viktige naturtyper og arter i vannforekomster nedstrøms inntaket, og anadrom fisk og evt. andre arter ved utløpet av kraftverket. Dette inkluderer også fare for gassovermetning som følge av nytt aggregat og endret vannføring, og hvordan endring i flomsituasjoner kan påvirke naturtyper, naturmangfold og miljøtilstand.

Oppsummert:

- Det anadrome vassdraget Grøa, et sidevassdrag til Driva, har stor verdi som gyte- og oppvekstelv for laks og sjørret.
- Det er ikke vurdert påvirkning på miljøtilstand som følge av installasjon av nytt aggregat og ny vannføring i berørte vannforekomster. Alle nye tiltak i vassdrag skal vurderes etter kravene i vannforskriften § 12.
- Effekten av en eventuell minstevannføring med habitattiltak bør utredes.
- Tiltaket skjer i et område som er del av et nasjonalt laksevassdrag og vi mener av den grunn at tiltaket har konsesjonsplikt.

### **Naturmangfold**

Det er ikke opplyst om hvor aggregatet skal plasseres eller om innstalleringen vil skape støy, eller ha påvirkninger ved innstallering. Vil derfor minne på at det i er leveområdet til Villrein i området. [Naturbase faktaark](#). Det er også et område for rådyr og hjort.

Grøa renner gjennom naturtypen rik edellauvskog med verdi viktig og svært viktig, og gråor – heggeskog med svært viktig verdi. Den siste naturtypen har fått verdien satt spesielt i forhold til samspillet med elva. En endring i vannføring kan potensielt påvirke naturtypen negativt. Det er

viktig å opprettholde et naturlig vannføringsregime, inkludert jevnlige flommer, for å ta vare på naturverdiene.

### **Konklusjon**

Viser til våre merknadar ovanfor.

Med helsing

Björn Gregull  
fagleiar kommunal planlegging

Idunn Eide Sanden  
rådgivar

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*

Kopi til:  
Statsforvaltaren i Møre og  
Romsdal  
Sunndal kommune

Mottakere:  
Norges Vassdrag- og  
energidirektorat

Fagsaksbehandler: Vannforvaltning: rådgiver Åsa Fredly