

Olje- og energidepartementet  
Postboks 8148 Dep  
0033 OSLO

**Vår dato:** 08.02.2023

**Vår ref.:** 201705405-492 Oppgis ved henvendelse

**Deres ref.:**

## **Oversendelse av NVEs innstilling om ny 420 kV kraftledning Blåfalli-Gismarvik**

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har behandlet Statnett sin søknad om anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive nye transmisjonsnettanlegg på Haugalandet.

NVE anbefaler at det gis tillatelse etter energiloven til en ny ca. 88,4 km lang 420 kV kraftledning fra Blåfalli i Kvinnherad kommune til nye Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær kommune, via Etne og Vindafjord kommuner. NVE anbefaler også at det gis tillatelse til å utvide Blåfalli koblingsstasjon og til å bygge ny Gismarvik transformatorstasjon. Alle anleggene ligger i Vestland og Rogaland fylke. Vi anbefaler at anleggene bygges i tråd med vedlagt forslag til anleggskonsesjon med vilkår (NVE ref. 201705405-496, 201705405-497 og 201705405-505).

NVE anbefaler samtidig at det gis samtykke til ekspropriasjonstillatelse og allmannastevning til bygging og drift av anleggene etter ekspropriasjonsloven.

NVE har i notatet «Bakgrunn for innstilling» vurdert behovet og løsningen Statnett har søkt om, samt de ulike traséalternativene. NVE mener at den trasékombinasjonen vi anbefaler er den som gir minst konsekvenser for naturmangfoldet og omgivelsene.

Saken oversendes med dette til Olje- og energidepartementet for videre behandling. Sakens dokumenter gjøres tilgjengelig i elektronisk versjon, jf. e-post av i dag til [postmottak@oed.dep.no](mailto:postmottak@oed.dep.no).

Med hilsen

Lisa Vedeld Hammer  
seksjonssjef

Solveig Willgohs  
seniorrådgiver

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner*



**Mottakerliste:**

Olje- og energidepartementet

**Kopimottakerliste:**

STATNETT SF