

Energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Vår dato: 28.01.2025

Vår ref.: 202016710-451 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE oversender innstilling på 420 kV kraftledning Skaidi-Lebesby

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har behandlet Statnetts søknad om anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive ny 420 kV kraftledning fra Skaidi transformatorstasjon til nye Lebesby transformatorstasjon.

NVE anbefaler at det gis tillatelse etter energiloven til en ny ca. 131 km lang 420 kV kraftledning fra Skaidi i Hammerfest kommune til nye Lebesby transformatorstasjon i Lebesby kommune, via Lakselv i Porsanger kommune. NVE anbefaler også at det gis tillatelse til å bygge nye Lebesby transformatorstasjon. Alle anleggene ligger i Finnmark fylke.

NVE anbefaler at ledningen i hovedsak bygges i parallell med dagens 132 kV ledning langs samme strekning, med enkelte unntak. Vi anbefaler samtidig omfattende krav til tiltak for å redusere de negative konsekvensene for natur, fugleliv og reindrift. NVEs anbefalinger er beskrevet i vedlagte «Utkast til anleggskonsesjon» med vilkår (NVE ref. 202016710-450). NVE anbefaler samtidig at ED gir ekspropriasjonstillatelse og tillatelse til allmannastevning.

I vedlagte notat «*Bakgrunn for innstilling*» (NVE ref. 202016710-449) har vi vurdert behovet og de ulike løsningene som Statnett har søkt om. NVE mener at den nye ledningen vil bedre forsyningssikkerheten og legge til rette for kraftproduksjon og næringsutvikling, og mener at løsningen og tiltakene vi anbefaler er de som gir minst konsekvenser for naturmangfoldet og omgivelsene. Saken oversendes med dette til Energidepartementet for videre behandling.

Sakens dokumenter gjøres tilgjengelig i elektronisk versjon, jf. e-post av i dag til postmottak@ed.dep.no. Sentrale dokumenter er lagt ut på sakens nettside hos NVE: <https://www.nve.no/4393/A>. Oppdaterte kart vil bli ettersendt.



Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Laila P. Høivik
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Bakgrunn for innstilling, med tre vedlegg

Utkast til anleggskonsesjon, med ett vedlegg

Mottakerliste:

Energidepartementet

Kopimottakerliste:

STATNETT SF