Glitre Nett

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

Dato: 12.05.2026
Vår referanse: GN-2026-0051
Deres referanse: 201104124-12 kv/jfj

Høringsuttalelse – Revisjon av konsesjonsvilkår for Finsåvassdraget og søknad om konsesjon for utvidet slukeevne i Finså kraftverk

Det vises til revisjonsdokument og søknad om konsesjon for utvidet slukeevne av Finså kraftverk.

Glitre Nett er berørt part som eier av regional- og distribusjonsnett som Finså, Osen og Kuli kraftverk er tilknyttet. Finså kraftverk er tilknyttet regionalnettet i området, mens Osen og Kuli er tilknyttet distribusjonsnettet i området, alle med tilknytning til Ertsmyra transformatorstasjon.

I revisjons-/søknadsdokumentet er det beskrevet at installert effekt i Finså kraftverk på grunn av utvidet slukeevne medfører en økt installert effekt fra 22,4 MW til 25,5 MW. I tidligere dialog med Å Energi Vannkraft (tidligere Agder Energi Vannkraft) i forhold til søknad/vurdering rundt tilgjengelig nettkapasitet er det blitt oppgitt ny installert (maks) effekt på 24,5 MW. På bakgrunn av dette er reservert nettkapasitet for Finså kraftverk 24,5 MW.

I forbindelse med utarbeidelse av dette høringssvaret har Glitre Nett hatt dialog med Å Energi Vannkraft for å få klarhet i denne effektforskjellen. I følge Å Energi Vannkraft er 24,5 MW korrekt verdi i forhold til generatorens tekniske data sammen med krav til funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet (FOS § 14). Isolert sett, kun ut ifra aggregatets slukeevne, er 25,5 MW riktig, men for å kunne utnytte dette kreves det utskifting av generator. Å Energi Vannkraft utelukker ikke at det i fremtiden kan bli aktuelt å installere en generator som kan realisere 25,5 MW aktiv effektproduksjon, men det vil i tilfelle forutsette at det er tilstrekkelig nettkapasitet til dette og at NVE gir anleggskonsesjon til en slik endring.

Finså, Osen og Kuli kraftverk, som alle er magasinkraftverk, er viktig for opprettholdelse av kraftforsyningen i sørlige del av Sirdal kommune ved visse feil eller vedlikeholdstiltak i kraftsystemet, spesielt i kalde perioder vinterstid med høyt lokalt forbruk. Dette gjelder spesielt Osen og Finså kraftverk, som det i revisjons-/søknadsdokumentet kapittel 4.10 beskrives å ha gode reguleringsegenskaper. Glitre Nett peker på at det er uheldig om reviderte konsesjonsvilkår vil redusere muligheten for at kraftverkene kan bidra med produksjon i slike situasjoner. Basert på Glitre Nett sin forståelse av vassdraget, samt beskrivelse i kapittel 4.10 i revisjonsdokumentet, vurderes det i hovedsak til å være eventuell innføring av strengere magasinrestriksjoner som kan få negative konsekvenser for dette.

Med vennlig hilsen
Trond Arild Reiersølmoen
Nettutredningsansvarlig

Glitre Nett AS

Brevet er godkjent elektronisk.