

TELEMARKSKANALEN FKF
Postboks 2844
3702 SKIEN

Vår dato: 29.03.2023

Vår ref.: 202207071-11 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Tillatelse til forlenget periode for senking av vannstand mellom Hogga og Kjeldal dam, Nome kommune

Med hjemmel i vannressursloven § 8 gir NVE Telemarkskanalen FKF tillatelse til å fravike normal manøvrering og senke vannstanden mellom dam Hogga og dam Kjeldal over en periode fra 16.4.2023 til 30.04.2023.

Bakgrunn

Den 30.08.2022 gav NVE tillatelse til Telemarkskanalen FKF for å fravike normal manøvrering og senke vannstanden mellom dam Hogga og dam Kjeldal over en periode på inntil 26 uker fra 10.10.2022 til 16.4.2023. Bakgrunnen for tillatelsen var gjennomføring av nødvendig utbedring og vedlikehold av sluseanlegget, siden det er avdekket en lekkasje fra øvre til nedre slusekammer.

Søknaden

Den 16.03.2023 søkte Telemarkskanalen om å forlenge perioden med ytterligere to uker. Bakgrunnen for ønsket om forlenget periode for fraviket er at Telemarkskanalen opplyser at de har møtt på utfordringer knyttet til vannsituasjonen og sykdom for utførende personell.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har hatt saken på en begrenset høring til kommunen, Miljødirektoratet, Statsforvalteren, fylkeskommunen og Nome Jeger og fiskeforening, og mener den er tilstrekkelig belyst gjennom dette. Det kom inn én uttalelse:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (24.03.2023) skriver:

«Vi har ingen innvendinger mot at Telemarkskanalen kan få 2 ukers forlengelse av eksisterende tillatelse fra NVE (til 30. april 2023), forutsatt at vilkårene i NVEs tillatelse av 30.08.2022 følges. Hele Eidselvas strekning fra Norsjø til Flåvatn har elvemusling, også på den aktuelle strekningen mellom Kjeldal og Hogga. En vannstandssenking på ca. 2 meter i Kjeldalmagasinet vil kunne gjøre at elvemusling tørrlegges, og dette bør følges opp ved en forenklet overvåking av kvalifisert personell (f.eks. Telemark



JFF). Dette ble beklageligvis ikke spilt inn i vår uttalelse av 17.06.2022. Tidligere undersøkelser på stedet har vist at tettheten er størst i de dypeste partiene (Lande & Heggenes 2000), trolig på grunn av tidligere vannstands- og vannføringssenkninger i forbindelse med diverse reparasjoner. Vi forstår det slik at vannføringa har vært helt nede i 2 m³/sek ved slike vedlikehold tidligere. Overholdelsen av minstevannføring på 5-7 m³/sek under hele tiltaksperioden, vil sørge for at størstedelen av bestanden forblir upåvirket.

Fiskesperre i Kjeldal sluse er laget for å hindre gjeddasspredning oppover i vassdraget. Det oppgis at denne skal skrus av i tiltaksperioden. Vi ber om at tiltakshaver må sørge for at det ikke er mulig for gjedde å vandre forbi slusa under arbeidene.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 tredje ledd når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Det omsøkte tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Manøvreringsreglementet er gitt ved kgl.res. av 30.09.1890, «Slipningsreglementer A. Bandakvandene».

NVE noterer seg at høringspartene ikke har store innvendinger mot tiltaket. Men merker seg de nye forholdene om elvemusling og fremmede arter som Statsforvalteren trekker fram. NVE er enig disse to forholdene bør avbøtes om det gis en forlengelse av nedtappingen.

NVE vurderer at senkningen av vannstanden mellom dam Hogga og dam Kjeldal er nødvendig for å gjennomføre vedlikehold og rehabilitering av sluseanlegget. NVE mener det nå er viktig å få fullført vedlikeholdsarbeidet og få anlegget i god stand før snøsmeltingen starter.

Vi viser ellers til våre vurderinger i vedtak av 30.08.2022 (se [her](#)).

Naturmangfoldloven § 7 slår fast at prinsippene i loven §§ 8 til 12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet. NVE vurderer kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende ut ifra omfanget av det omsøkte tiltaket. Gitt at det stilles vilkår om minstevannføring, myke overganger, hensyn til elvemusling og hindring av spredning av fremmede arter, mener vi at faren for skader på naturmangfoldet er lavt, og «føre-var-prinsippet» i § 9 ikke vurderes som relevant i denne saken. Det samme gjelder paragrafene 10 til 12. Her foreligger det også viktige samfunnsinteresser i at dammen får de nødvendige forsterkninger, jf. også loven § 14.



Konklusjon

Med hjemmel i vannressursloven § 8 gir NVE Telemarkskanalen FKF tillatelse til å fravike normal manøvrering og senke vannstanden mellom dam Hogga og dam Kjeldal over en periode fra 16.4.2023 til 30.04.2023. NVE oppfordrer til at perioden med lav vannstand holdes så kort som mulig.

Vi ber regulanten om å spesielt merke seg vilkårene med understreking da disse kommer i tillegg til de som tidligere er gitt i vedtak av 30.08.2022.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Kravet til minstevannføring på strekningen skal overholdes i hele perioden fraviket gjelder.
- Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger.
- Ved nye nedtappinger skal berørt elvestrekning befares for å se om elvemusling blir tørrlagt.
- Av hensyn til å forhindre spredning av gjedde, skal det ikke være mulig for gjedda å vandre forbi slusa under arbeidet.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannivået er under normalvannstanden.
- Perioden med vannstand under normalvannstand må gjøres så kort som mulig.
- Oppfyllingen til normalvannstanden skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Det skal settes opp informasjonsskilt på egnede plasser ved damanleggene som beskriver hvorfor vannstanden er senket og over hvor lang tid tillatelsen gjelder.
- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven, eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.
- NVE forutsetter at Telemarkskanalen FKF har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven sine bestemmelser. Se siste side for informasjon om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef



Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

TELEMARKSKANALEN FKF

Kopimottakerliste:

MILJØDIREKTORATET

Nome kommune

Nome Jeger- og fiskerforening

TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK

Vestfold og Telemark fylkeskommune



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.