

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  
Postboks 5091 Majorstua  
0301 OSLO

## KONSESJONSSØKNAD GJOSA KRAFTVERK – SØKERS KOMMENTARER TIL INNKOMNE HØRINGSUTTALELSER

### Høringsuttalelse fra Sirdal kommune (Ref. 23/1700-1 v/Utvalg for teknikk, landbruk og miljø/Sven Sandvik), søkers kommentar:

- Eventuell pålagt minstevannføring fra Sira Kvinas bekkeinntak vil bli sluppet forbi inntaket til Gjosa kraftverk, og vil komme som et tillegg til omsøkt minstevannføring.
- For å ivareta hensynet til beitedyr i området i byggeperioden vil det i utbyggers internkontrollplan bli etablert rutiner for kommunikasjon og varsling, eksempelvis ved sprengningsarbeider, helikoptertransport, osv.
- Smie og oppsatte murer og borger langs planlagt atkomstvei til inntaksdam vil ikke bli rørt.

### Høringsuttalelse fra Statsforvalteren i Agder (Ref. 2023/4398 v/Frode Kroglund), søkers kommentar:

- Kraftverket vil få smalspila inntaksrist som hindrer fiskevandring inn mot turbin.
- Det er mer enn 50 år siden øvre deler av nedbørsfeltet til Gjosa ble overført til Tonstad kraftverk, uten slipp av minstevannføring fra bekkeinntaket. I denne tiden har naturen rundt restfeltet tilpasset seg den reduserte vannføringen. Søker mener derfor det er både korrekt og forsvarlig å beregne alminnelig lavvannføring med restfeltet som utgangspunkt.

Søker mener dessuten at Statsforvalters tallmateriale og beregninger av lavvannføring er feil. Ifølge NVEs applikasjon NEVINA er alminnelig lavvannføring slik:

	Areal (km <sup>2</sup> )	Alminnelig lavvannføring/ km <sup>2</sup> areal	Alminnelig lavvannføring Gjosa
Naturlig uregulert felt	27,2	4,3 l/s	117 l/s
Overført areal	14,7	4,4 l/s	64 l/s
Avrenningsfelt til Gjosa kraftverk	12,5	4,2 l/s <sup>1</sup>	53 l/s

<sup>1</sup> (117 – 64)/12,5

**Høringsuttalelse fra Jakob Seland, søkers kommentar:**

- Det vil i god tid før byggestart bli inngått avtaler med den enkelte grunneier om bruk og vedlikehold av veier.
- Søker vil imøtekomme grunneiers ønske om å flytte det omtalte riggområdet.

**Høringsuttalelse fra Agder fylkeskommune (Ref. 23/11607-3 v/ Anna Despard Asgard), søkers kommentar:**

Ingen spesielle kommentarer.

**Høringsuttalelse fra Odd Åsbjørn Ousdal, søkers kommentar:**

- Samtlige rettighetshavere har mottatt tilbud og avtaleforslag. Ikke alle har respondert så langt. De det gjelder vil i løpet av august/september bli innbudt til et informasjons- og dialogmøte.
- Det vil i god tid før byggestart bli inngått avtaler med den enkelte grunneier om bruk og vedlikehold av veier.
- Tegninger/visualiseringer av inntaksdam vil komme som en del av de tekniske planene for kraftverket. Disse vil bli sendt på høring. De av grunneierne som ønsker det kan få planutkastet tilsendt.

**Høringsuttalelse fra Vidar Omdal, søkers kommentar:**

- Det vil i god tid før byggestart bli inngått avtaler med den enkelte grunneier om eventuell ulempeerstatning for rørgate over eiendom. Det samme gjelder for bruk og vedlikehold av veier.
- For å ivareta hensynet til beitedyr i området i byggeperioden vil det i utbyggers internkontrollplan bli etablert rutiner for kommunikasjon og varsling, eksempelvis ved sprengningsarbeider, helikoptertransport, osv.

Med vennlig hilsen

for

Tom Jensen

