

Fra: [Matias Ebbe Theisen](#)
Til: [Thomas Klungland](#)
Emne: SV: Konesjonssøknad Bjorbekk TS - utkast til innspill
Dato: torsdag 14. november 2024 16:49:12
Vedlegg: [image001.png](#)

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Hei Thomas,
Beklager at det har tatt meg tid å svare deg på denne, forhåpentligvis bedre sent enn aldri

Uttalelse fra Statnett:

Tiltaket som omsøkes i denne søknaden tilrettelegger for økt forbruk lokalt i området som forsynes under Bjorbekk stasjon.

Statnett forvalter kapasiteten i transmisjonsnettet sammen med Glitre nett og har satt av kapasitet til vanlig forbruksvekst. Vi har ikke reservert kapasitet til noen større tilknytningssaker (>5 MW/20GWh/år) under Bjorbekk stasjon.

Statnett har ingen konkrete merknader til konesjonssøknaden, og forutsetter at Glitre Nett søker systemansvarlig om vedtak iht. FoS§14 for anleggets funksjonalitet.

Mvh
Matias

Fra: Thomas Klungland <Thomas.Klungland@glitrenett.no>
Sendt: onsdag 30. oktober 2024 11:09
Til: Matias Ebbe Theisen <matias.theisen@statnett.no>
Emne: VS: Konesjonssøknad Bjorbekk TS - utkast til innspill

OBS: Avsender av e-posten er utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt.

Hei Matias.

Sender som avtalt konesjonsutkastet for Bjorbekk TS (Hurtigspors-søknad) for uttalelse på nytt.

Vi er i en mellomfase, der undertegnede som prosjektleder for tiltaket må ta saksbehandlinga i konesjonsprosessen i mens vi venter på å få ansatt en ny konesjonsansvarlig hos oss.

Med vennlig hilsen/Best regards,
Thomas Klungland
Teamleder RN-stasjonsprosjekt
+4741578499

Glitre Nett AS

www.glitrenett.no

Fra: Thomas Klungland

Sendt: torsdag 10. oktober 2024 09:46

Til: Matias Ebbe Theisen <matias.theisen@statnett.no>

Emne: Konsesjonssøknad Bjorbekk TS - utkast til innspill

Hei Matias.

Glitre Nett planlegger å sende inn en konsesjonssøknad til NVE om ombygging og utvidelse av Bjorbekk transformatorstasjon i Arendal kommune. Vi ønsker å sende søknaden inn til behandling som en hurtigsporsak hos NVE.

I tråd med lignende dialog mellom Glitre Nett og Statnett om hurtigsporsaker sender vi over et utkast til søknad for uttalelser. Gi gjerne beskjed dersom slike saker skal sendes til en annen adresse.

Limer inn det som er relevant rundt begrunnelse og behov under:

Begrunnelse og behov

Transformatorkapasiteten i transformatorstasjonene vest for Arendal er i dag begrenset. Det forventes vekst i vanlig forsyning, i tillegg til at det er noen større tilknytningsforespørsler i området. Dette innebærer behov for utvidelse av Bjorbekk transformatorstasjon.

Behovet for tiltak

Behov for økt kapasitet i nettet vest for Arendal

Det er per i dag begrenset transformatorkapasitet i det regionale distribusjonsnettet vest for Arendal, og nettet er tungt belastet i perioder. Samtidig er det forventet vekst i alminnelig forsyning, og det er i tillegg noen større tilknytningsforespørsler i området, blant annet knyttet til Agderparken Nord. Dette innebærer behov for økt transformatorkapasitet, og Glitre Nett har derfor gjennomført en konseptvalgutredning for Arendal Vest.

I konseptvalgutredningen er det vurdert flere mulige tiltak, blant annet å bygge en helt ny transformatorstasjon. Konklusjonen fra utredningen er imidlertid at hovedtiltaket for å løse behovene er å utvide Bjorbekk transformatorstasjon.

Dersom det ikke gjennomføres tiltak, vil konsekvensen bli redusert leveringspålitelighet i området. Videre vil det bli krevende for Glitre Nett å oppfylle tilknytningsplikten, og dette vil samtidig hindre næringsutvikling i området.

Uttalelse fra Statnett

Statnett har fått søknaden til gjennomlesning.

Med vennlig hilsen/Best regards,

Thomas Klungland

Teamleder RN-stasjonsprosjekt

+4741578499

Glitre Nett AS

www.glitrenett.no



"This email with attachments is solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. It may contain confidential or privileged information. If you are not the addressee, please notify the sender and delete this message and all attachments from your files."