



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Vår dato:

16.02.2021

Vår ref:

2019/10763

Deres dato:

Deres ref:

201909981-3

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Leif Inge Paulsen, +47 74 16 80 93

Fravik fra manøvreringsreglement Strømsetervatnet - NTE Energi AS Steinkjer

Vi viser til epost av 11.2.2021 fra deres Rune Moe i forbindelse med en søknad fra NTE om midlertidig fravik fra manøvreringsreglement for Strømsetervatnet i Steinkjer.

Saksopplysninger

I forbindelse med rehabilitering av Strømseterdammen etter pålegg fra damtilsynet, fikk NTE Energi AS (NTE) i brev fra NVE av 20.12.2019, tillatelse til å redusere slipp av minstevannføring fra 0,5 m³/s til 0,1 m³/s over en periode på inntil 8 uker fra 01.01.2020 til 29.02.2020. Tillatelsen ble gitt i forbindelse med bygging av en fangdam oppstrøms Strømseterdammen, og etablering av midlertidig tappekanal ved siden av fangdammen og gjennom eksisterende overløpsdam. I anleggsperioden har tappingen/ slipp av minstevannføring fra Strømsetervatnet foregått i denne kanalen. Siste del av prosjektet er å reetablere overløpet i februar og mars 2021. Før oppstart av arbeid med nytt overløp må tapping av minstevannføring flyttes fra midlertidig kanal til nytt permanent tappeløp i dammen. For å få til dette må fangdammen åpnes/ rives parallelt med at det bygges et midlertidig stengsel i tappekanalen. Arbeidet er planlagt utført i februar 2021, men vil være avhengig av lav vannstand og lavt tilsig i perioden. NTE søker om tillatelse til å redusere minstevannføring fra 0,5 m³/s til 0,1 m³/s i perioden 1. februar til 1. april 2021. Samlet varighet for redusert minstevannføring skal ikke overstige 10 dager. Minstevannføringen på 0,1 m³/s er planlagt pumpet i den aktuelle perioden.

E-postadresse:
sftlpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00
www.statsforvalteren.no/tl

Org.nr. 974 764 350



Statsforvalterens vurdering

Vi anser at manøvreringsreglementet for Strømsetervatnet må fravikes som en nødvendig konsekvens av arbeidene med rehabilitering av Strømseterdammen, og har ingen merknader.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.)
seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

Leif Inge Paulsen
senioringeniør
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

NTE Energi AS	Postboks 2552	7736	STEINKJER
Steinkjer kommune	Postboks 2530	7729	STEINKJER
Rune Moe			