

Fra: "Alf Vee Midtun" <alf@rauma-energi.no>
Sendt: mandag 2. juni 2025 10.47.42
Til: "NVE Postmottak" <nve@nve.no>
Emne: Høringsuttalelse, saksnummer 202212975

Høring av melding om ny 420 kV Isfjorden – Fannefjord og nye stasjonsalternativer

Romsdalsnett (org. nr. 926 377 841) har ikke noen innsigelser på fremlagt melding, men ønsker at følgende punkter blir tatt i betraktning i den videre prosess:

- For tiden pågår det en utredning for tilknytning av tre kraftverk i området. Det blir innestengt kraft i området hvis disse blir realisert, og kommer med stor sannsynlighet til å fordre en transformering mellom 132 kV og 22 kV. Det bør derfor tas med i vurderingene at det kan komme et fullverdig 132 kV bryteranlegg og nedtransformering i nærliggende område.

- Vi ser også for oss at i fremtiden vil det kunne bli behov for større kapasitet i underliggende nett. Rauma kommune har et industriområde under utvikling og Molde og Romsdal Havn IKS vurderer et landstrømsanlegg i et område som vil være naturlig å forsyne fra Isfjorden.

Romsdalsnett stiller seg positiv til økt kapasitet i regionen.

Med vennlig hilsen

Alf Vee Midtun

adm. direktør

M 40 41 67 14

E alf@rauma-energi.no

Rauma Energi Holding AS

Øran Vest, 6300 Åndalsnes, Norge

www.rauma-energi.no

<https://www.facebook.com/raumaenergi>