



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat

Innsending av høringsuttalelse

Dato sendt: 12.01.2026 / 13:53
Mottaker: Norges vassdrags- og energidirektorat
Referansenummer: ba6ced01ae29

Kontaktinformasjon

Fornavn

KNUT

Etternavn

MOSTAD

Mobilnummer

90208544

E-postadresse

km@knhavn.no

Er søker et selskap under stiftelse (SUS)?

Nei

Saksopplysninger

Sakstittel

Aura II kraftverk og Holbu pumpe

Skriv inn høringsuttalelse

Vi har følgende bemerkninger til plassering av utslag under vann for utløp fra Aura Kraftverk ved Hammarkaia:

Kristiansund og Nordmøre havn IKS kan ikke akseptere at utløpet etableres gjennom kai anlegget slik det er skissert i kart skisse på side 29 figur 13.

1 - Vi frykter at rystelser og sprengning samt etablering av tunnel kan medføre svekkelser i kai konstruksjonen.

2 - Vi kan ikke akseptere at vannstrøm med et slikt omfang blir sluppet ut så nær kai, da det kan påvirke skipenes manøvreringsevner.

3 - Vi er også bekymret for at tunnel/utløp kan redusere eller påvirke tilgjengelig dybde nært og ved kai.

4 - Kaien er svært viktig for lokal utskipning av tømmer og grus, en slik ombygging kan påvirke tilgjengeligheten til kaianlegget. KNH IKS kan ikke akseptere at utbygging vil være til hinder for bruk av kai til å betjene skipstrafikken.

Last opp vedlegg

- Ferdig høringsuttalelse (.pdf)
- Bilder og kart
- Annen relevant informasjon

Du har ikke lagt inn informasjon her