



Villreinnemnda for Setesdalsområdet

Norges Vassdrags- Og
Energidirektorat (nve)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Dato: 25.06.2026
Arkivkode: K3-&13
Dykkar ref.
Vår ref. 24/590-4
26/11845
Jarle Lunde

UTTALE TIL SØKNAD OM LØYVE TIL MELLOMBELS FRÅVIK FRÅ MANØVRERINGSREGLEMENT FOR SULDAL II KRAFTVERK I SULDAL KOMMUNE, ROGALAND FYLKE

Villreinnemnda har fått oversendt saka frå NVE 23.06.2026 etter den først blei sendt til feil mottakar ved ein utilsikta feil. NVE ber om uttale.

Bakgrunn

Hausten 2025 installerte Hydro Energi AS ei ny luke ved dammen på Kvanndalsfoss. For å gjennomføre installasjonen vart det etablert ein fangdam oppstrøms dammen og reguleringsmagasinet senka under LRV til kote 619.

Undersøkingar har avdekt at den nye rulleluka ikkje let seg løfte til øvste stilling. Tiltaket er derfor grunngjeven med behov for å senke vasstanden for å gjere naudsynte modifikasjonar av luke- og opptrekkskonstruksjonen. Dette er planlagt gjennomført i perioden 24.08.2026 – 31.10.2026.

Vurdering

Detaljplan for miljø og landskap for rehabilitering av dam Kvanndalsfoss konkluderer slik om villrein:

Villreinen antas ikke å bli direkte berørt av anleggsarbeidene, ettersom de skal gjennomføres sommerstid og at de omkringliggende områdene har sin viktigste økologiske funksjon for villreinen i vintersesongen.

Villreinnemnda er samd i denne vurderinga og har ingen vidare merknad til planane.

Suldal kommune har sekretariat for Villreinnemnda for Setesdalsområdet.

Postadr.: Sandsvegen 122, 4230 Sand.
Tlf: 404 18 967
E-post: jarle.lunde@suldal.kommune.no
Nettside: www.villrein.no/setesdal-nemnd/
www.suldal.kommune.no



For villreinnemnda

Jarle Lunde
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ingen signatur

Kopi til:

Hans Kristian Bugge Tørset
Statsforvaltaren i Rogaland
Suldal Kommune

Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger
Eidsvegen 7 4230 Sand