



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Glitre Nett AS

Organisasjonsnummer:	982 974 011
Dato:	06.03.2026
Varighet:	18.12.2043
Referanse:	NVE 202111929-202
Kommune:	Kvinesdal
Fylke:	Agder



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Glitre Nett AS tillatelse til Kvinesdal koblingsstasjon. Vedlagte notat gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å eie og drive følgende elektriske anlegg:

Kvinesdal koblingsstasjon i Kvinesdal kommune

- Et stasjonsbygg med grunnflate på omtrent 126 m² og høyde omtrent 12 meter, som vist på vedlagte fasadetegninger
- Innendørs gassisolert koblingsanlegg med spenning 132 kV eller lavere
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Anleggets utforming fremgår av vedlegg 1 og 2 i denne konsesjonen.

Kulepkt. 2-4 i anleggskonsesjon meddelt Agder Energi Nett AS 18. desember 2015, NVE-ref. 200904234-122, bortfaller herved. Anleggskonsesjon meddelt Glitre Nett AS den 25.02.2026 med NVE-ref. 202111929-169 bortfaller herved.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

2. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

3. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen. NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

4. Byggtekniske krav

For stasjoner uten stasjonsgjerde kan det oppføres tilbygg med samlet grunnflate inntil 50 m², med mindre tilbygget gir vesentlige virkninger for allmenne- og private interesser. Totalhøyden på den nye bygningsmassen ikke må være høyere enn eksisterende bygning.

Konsesjonær skal etablere stasjonsbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt konsesjonsvedtak av 25. februar 2026 er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1: Fasadetegning over Kvinesdal koblingsstasjon. Kilde: Agder Energi.



Vedlegg 2: Plassering av Kvinesdal koblingsstasjon i Kvinesdal transformatorstasjon. Kilde: Glitre Nett.

