

From: Ingrid Haug
Sent: tirsdag 24. mai 2022 21.31
To: Hans Christian Udnæs
Cc: Gaute Skjelsvik; Carsten Stig Jensen; Rune Flatby; Flomvarsling; Inga Katrine Johansen Nordberg; Toril Hofshagen; Mari Hegg Gundersen; Lars Grøttå
Subject: Redusert vannføring fra Mjøsa våren 2022

Til GLB

Vi viser til vedlagt brev av 20.05.2022 der GLB gis tillatelse til å fravike gjeldende manøvreringsbestemmelser for Mjøsa om luker i flomstilling. Tillatelsen innebærer å fortsatt holde lav vannføring ut av Mjøsa for å sikre vanningsvannstand på kote 121,21.

Det var i søknaden forutsatt å kunne holde en vannføring i Glomma nedstrøms samløpet med Vorma (ved Rånåsfoss) på 600 m³/s. GLB skriver i e-post av i dag at det har kommet mindre nedbør enn forventet og at vannføringen i Glomma ikke har økt like mye som forutsatt. Vannføringen i Glomma ved Rånåsfoss er i dag på 550 m³/s.

NVE støtter GLBs syn om at så lenge vannføringen i Glomma ikke synker vesentlig fra dagens nivå mener vi at forholdene ikke vil bli nevneverdig forverret enn forutsatt. Vi legger vekt på den ekstraordinære situasjonen og behov for å heve vannstanden i Mjøsa. Vi legger videre vekt på at vannstanden i Øyeren allerede er oppe på reglementær sommervannstand og at vannstanden i Vorma ikke vil synke så lenge vannføringen i Glomma er stabil eller stiger.

NVE viser til gitte tillatelse av 20.05.2022 til redusert tapping fra Mjøsa gitt i medhold av vannressursloven § 40. NVE aksepterer at dette medfører en vannføringen i Glomma ved Rånåsfoss noe lavere enn forutsatt i søknaden. Vi forutsetter imidlertid at vannføringen ikke blir vesentlig lavere enn i dag og ikke går under 525 m³/s. Skulle det bli betydelig tørrere enn prognosert må NVE gjøre en ny vurdering.

NVE forventer at GLB følger nøye med i utviklingen, holde NVE løpende orientert og eventuelt endrer tappingen hvis utviklingen blir vesentlig annerledes enn dagens prognoser viser.

Denne e-posten er klarert med seksjonssjef Carsten Jensen og avdelingsdirektør Inga Nordberg.

Med vennlig hilsen

Ingrid Haug
Seniorrådgiver
Energi- og konsesjonsavdelingen, Seksjon for vannkraftkonsesjoner

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 22959595 eller direkte: 22959416
E-post: nve@nve.no eller direkte: inh@nve.no
Web: www.nve.no



Fra: Hans Christian Udnæs <hanschristian.udnaes@hafslundeco.no>
Sendt: tirsdag 24. mai 2022 10:08
Til: Ingrid Haug <inh@nve.no>

Kopi: Gaute Skjelsvik <gaute.skjelsvik@hafslundeco.no>

Emne: Redusert vannføring fra Mjøsa

Viser til dagens telefonsamtale og vedlagt tillatelse (fra 20. mai) til redusert vannføring fra Mjøsa. Ut fra prognosene da vår søknad ble laget, virket det sikkert at den omsøkte tappingen fra Mjøsa ville gi en vannføring minst 600 m³/s ved Rånåsfoss de nærmeste ukene.

Etter at tilsiget har blitt betydelig mindre enn vi forutsatte da søknaden ble laget, ser vi at en vannføring på minimum ca 550 m³/s ved Rånåsfoss vil være mer hensiktsmessig for å få tappet det vi har søkt om fra Mjøsa.

Det er stort interesse generelt og fra landbruksinteressene spesielt i denne saken, og det er viktig at GLB kan tappe som det er søkt om fra Mjøsa for å sikre raskest mulig fylling til «vanningsvannstand». Så lenge vi unngår en vesentlig synkende vannføring fra dagens nivå (550 m³/s ved Rånåsfoss), anser vi ikke at forholdene i nedre Glomma blir nevneverdig forverret i forhold til om vannføringen holdes på 600 m³/s. Prognosen tilsier at vannføringen ved Rånåsfoss skal øke i dagene framover, men hvis det blir mindre regn enn forventet ønsker vi å ta høyde for at vannføringen ikke øker og at vi kan holde vannføringen ved Rånåsfoss på omtrent på dagens nivå, eller noe under (ca 525 m³/s) dersom det blir betydelig tørrere enn prognosert.

Ber om tilbakemelding på om dette kan gjøres innenfor tillatelsen som er gitt, eller om det vil kreve en ny søknad.

Med vennlig hilsen for GLB

Hans-Christian Udnæs
Fagansvarlig vassdragsdrift

Telefon: +47 951 94 612

E-post: hanschristian.udnaes@hafslundeco.no



Hafslund Eco
www.hafslundeco.no