



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ine Cecilie Jordalen Norum, 61 26 60 74

Uttalelse - høring - midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet dam Hunderfossen - Hafslund Kraft AS - Lillehammer og Øyer kommuner

Vi viser til mottatt brev fra NVE 24.07.2025 vedrørende høring av søknad om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for dam Hunderfossen i Lillehammer og Øyer kommuner.

Hafslund Kraft ber om tiltalelse til midlertidig å fravike manøvreringsreglementets bestemmelser for laveste tillatte vannstand med 50 cm ved dam Hunderfossen i to perioder. Den første fra 08.09.2025 til og med 12.09.2025, og den neste over en fem-dagers periode i tidsrommet 29.9.2025 til og med 19.10.2025. Hafslund planlegger vedlikehold av en flomluke i dammen, og trenger et nålestengsel før og etter arbeidet med luken. For å sette nålestengselet på en sikker måte, er det nødvendig å senke vannstanden til 0,5 m under LRV, til kote 170,50.

Konklusjon

Statsforvalteren ser ikke at tiltaket vil medføre nevneverdige skadevirkninger forutsatt at det unngås brå vannføringsreduksjoner nedstrøms kraftverket i forbindelse med senkning og gjenoppfylling av inntaksmagasinet. Vi forutsetter også at minstevannføringen forbi kraftverket opprettholdes i tråd med reglementet.

Med hilsen

Tore Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Ine Cecilie Jordalen Norum
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent



Kopi til:

Innlandet fylkeskommune
Lillehammer kommune
Øyer kommune

Pb. 4404
Postboks 986
Postboks 4

2325
2626
2637

HAMAR
LILLEHAMMER
ØYER