



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NTE ENERGI AS
Sjøfartsgata 3
7714 STEINKJER

Vår dato: 30.06.2023

Vår ref.: 202307143 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Oversending av revisjonsrapport om sikkerhet ved vassdragsanlegg og varsel om vedtak om retting - NTE Energi AS

Norges vassdrags- og energidirektorat viser til revisjon av NTE Energi AS og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 29.06.2023 i Sjøfartsgata 3, 7714 STEINKJER. Revisjonen var varslet i brev av 02.05.2023.

Revisjonen resulterte i 1 avvik og 2 anmerkninger.

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen.

NVE har i rapporten påpekt forhold som kan ha overføringsverdi til andre områder. NVE forventer at virksomheten bruker de vurderinger som ligger til grunn for avvik og anmerkninger i denne rapporten på andre relevante områder i virksomheten, selv om disse ikke har vært omfattet av denne revisjonen.

Dere må sende bekreftelse på at avvikene er rettet til nve@nve.no innen de angitte tidsfristene. Dersom fristene ikke blir overholdt, varsler NVE om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting.

Dere kan uttale dere innen 3 uker etter at rapporten er mottatt.

Det er særlig viktig at dere korrigerer/supplerer opplysninger som gjelder saken. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil vi legge til grunn opplysningene vi har i saken.

Med hilsen

Lars Grøttå
seksjonssjef

Kristoffer M. Skogseid
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Revisjonsrapport

Revidert enhet:	NTE ENERGI AS, 988340715
Revisjonsdato:	29.06.2023
Sted:	Sjøfartsgata 3, 7714 STEINKJER
Medvirkende fra revidert enhet:	Kjetil Vatne, leder iht. damsikkerhetsforskriften Stine Kvalø Nordseth, vassdragsteknisk ansvarlig Mads Malmbekk, vassdragsteknisk ansvarlig
Revisorer fra NVE:	Kristoffer M. Skogseid, revisjonsleder Morten Skoglund, medrevisor Torstein Søreide, medrevisor Jana Daxnerová, observatør
Seksjon:	Seksjon for damsikkerhet v/ Lars Grøttå

1. Innledning

Formålet med revisjonen var å kontrollere om virksomheten oppfyller krav i regelverk, tillatelser og vedtak gitt i eller i medhold av lovgivningen NVE forvalter.

1.1. Grunnlag

Revisjonsgrunnlaget var følgende:

- FOR-2009-12-18-1600: Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)
- FOR-2011-10-28-1058: Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)

Revisjonsrapporten baseres også på dokumentasjon (mottatt i forkant og i etterkant av revisjonen) og opplysninger gitt under revisjonen.

1.2. Tema for revisjonen:

Revisjonen omhandlet sikkerhet ved vassdragsanlegg med følgende tema:

- Internkontrollsystemet
- Organisering og kvalifikasjoner
- Overvåking
- Beredskap



1.3. Generelle kommentarer

NTE Energi AS er ansvarlig for til sammen 50 klassifiserte dammer og 26 klassifiserte vannveier. Seks av anleggene er plassert i konsekvensklasse 4 og åtte av anleggene er plassert i konsekvensklasse 3, noe som understreker viktigheten av et planmessig og strukturert arbeid med damsikkerhet i virksomheten.

Ved gjennomføringen av revisjon av NTE Energi AS fremstår virksomhetens arbeid med damsikkerhet som svært grundig. NVEs inntrykk er at det er en god sikkerhetskultur i virksomheten, med kompetent og engasjert personell innen rollene etter damsikkerhetsforskriften.

Etter utskifting av personell i VTA-rollen er NTE Energi AS nå i en fase med oppdatering av internkontrollsystemet. NVE observerer at det er behov for videre arbeid med å oppdatere internkontrollsystemet med hensyn til å i større grad dokumentere enkelte arbeidsprosesser. Samtidig er det tydelig at ansvaret for damsikkerheten tas på alvor, og det pågående arbeidet med internkontrollen tydeliggjør dette.

2. Funn

- 1 avvik
- 2 anmerkninger

Avvik er: brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.



2.1. Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 7-5 Annet ledd (Revurdering) <i>Vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2, 3 og 4 skal revurderes minst hvert 15. år og vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 minst hvert 20. år. Revurdering skal også foretas hvis det gjennom interntilsyn eller på annen måte avdekkes svakheter og mangler ved anlegget eller endringer i lastforutsetninger som kan påvirke sikkerhetsnivået ved anlegget. NVE kan kreve at slike revurderinger gjennomføres.</i>
Avviket	Det er avvik i periodiseringen av revurderinger.
Dokumentasjon	Mottatt dokumentasjon og revisjonsmøtet.
Hvordan rette	Program for gjennomføring av interntilsyn og revurderinger skal oppdateres med nye intervall for gjennomføring av hovedtilsyn og revurderinger. Oppdatert program og fremdriftsplan for gjennomføring av revurderinger skal sendes NVE.
Frist for retting	01.11.2023

2.2. Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse
1	Damsikkerhetsforskriften § 7-6 (Sikringstiltak av hensyn til allmennheten) <i>Vurderinger av behov for sikringstiltak bør dokumenteres i større grad.</i>
2	Damsikkerhetsforskriften § 7-4 Annet ledd (Beredskapsplanens innhold) <i>ROS-analyser bør oppdateres. Grenseverdier bør knyttes til beredskapsfaser og tiltaksplan.</i>