

Fra: "Iselin Mydland" <iselin.mydland@kronosww.com>
Sendt: fredag 11. september 2026 14:17:55
Til: "NVE Postmottak" <nve@nve.no>
Emne: 202601321

Kommentar til;

Høringsnotat; Revisjon av forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften).

Henvisning til kommentar:	Kommentar:
s.20, pkt: 5.3.7	• Paragraf §2-7. Ansvarlig utførende og anleggsleder. Hvordan skal dette bli løst i praksis når en vet av erfaring at det kun er de store entreprenørene som har dette på plass. En skviser fort ut de små lokale i hvert fall. Større firma har lettere for å ansette personer som tilfredsstiller kravene. Hvis dere skal innføre dette må dere spesifisere dette veldig tydelig, henviser til tabellen slik som for anleggslederen i forskriften, slik at det er veldig tydelig.
s.80. 5.7.1	(2) For vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2, 3 og 4 skal det før byggestart sendes byggeplan til Norges vassdrags- og energidirektorat til <i>orientering</i>. Planen skal dokumentasjon i henhold til første ledd bokstav a, b, c og d. For konsekvensklasse 2 og 3 skal Norges vassdrags- og energidirektorat kreve dokumentasjonen fremlagt før byggestart. For alle konsekvensklasser kan det kreves fremlagt periodiske rapporter under bygging med måle- og prøveresultater og kontrollørens vurdering av disse og av andre forhold som kan ha betydning for utførelsen. Skal det heller stå <i>kontrollplan</i> ?

Med vennlig hilsen

Iselin Mydland
TITANIA AS
Vassdragsteknisk ansvarlig
Oppredning
Mob: +47 452 55 497

PRIVILEGE AND CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this e-mail communication and any attached documentation may be privileged, confidential or otherwise protected from disclosure and is intended only for the use of the designated recipient(s). If the reader or recipient of this communication is not the intended recipient, or an employee or agent of the intended recipient who is responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that any review, dissemination, distribution, copying or other use of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify us by return e-mail and promptly delete the original electronic e-mail communication and any attached documentation.