

NUMEDALS LAUGENS BRUGSEIERFORENING

3630 RØDBERG

Vår dato: 22.04.2022

Vår ref.: 202206831-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet i Rødbergdammen i Numedalslågen i Nore og Uvdal kommune

Vi viser til søknad av 31.03.2022 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet, ved å senke vannstanden i Rødbergdammen 3 meter fra gjeldende krav i en periode på 48 timer i tiden 25. april til 6. mai 2022. I manøvreringsreglementet er det fastsatt at vannstanden i Rødbergdammen skal holdes mellom HRV og HRV -1 m gjennom hele året, der HRV er satt til kote 365,66.

Om søknaden

NVE mottok følgende søknad 31.03.2022:

«Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) søker om tillatelse til å fravike fra krav i manøvreringsreglementet for Numedalslågen. Søknaden gjelder fravik på inntil 3 m fra kravet til vannstand i Rødbergdammen i en periode på inntil 48 t i tiden 25/4 – 6/5 2022.

Bakgrunn for søknaden

Statkraft Energi AS driver vedlikeholdsarbeider på Nore 1 kraftverk, blant annet i utløpene under turbinene. Dette er betongarbeider som krever tørre forhold. I det utløpet det for tiden jobbes med er det lekkasjer inn fra Rødbergdammen ved normal vannstand, og det er derfor et behov for å senke vannstanden noe under kravet i en periode for å kunne oppnå et forsvarlig resultat på vedlikeholdet. Det er etablert et stenge ved utløpet og det pumpes vann fra lekkasjen kontinuerlig. Dette er likevel ikke nok til å stanse lekkasjen, så eneste mulighet er å senke vannstanden i den perioden det skal støpes.

NLB anslår at det er behov for å senke vannstanden inntil 3 m for å utføre jobben forsvarlig. Vannstanden må derfor senkes med ned fra HRV på 365,66 til kvote 362,66. Nedtappingen av Rødbergdammen må gjennomføres slik at ikke andre krav i manøvreringsreglementet utfordres, eks krav til minstevannføringer ut av Rødbergdammen. Med den bakgrunn søkes om å gjennomføre tiltaket innenfor en periode på 2 uker for å sikre koordinering mellom entreprenør, Statkraft og NLB.



Gjeldende manøvreringsreglement

I «Tillatelse for Numedals-Laugens Brugseierforening til fortsatt regulering av Numedalslågen» fra 18/5 2001, gjelder følgende manøvreringsreglement for minstevannføring og vannstand i Rødbergdammen;

Rødbergdammen:

Vannstanden i Rødbergdammen skal holdes mellom HRV HRV -1 m gjennom hele året.

Følgende minstevannføringer gjelder:

Fra Rødbergdammen:

50 l/s i tiden 1. mai – 1. november

Ved utløpet av Rødberg kraftverk:

5 m³/s i tiden 1. juni - 31. august

3 m³/s i tiden 1. september - 31. mai

Inntak Smådøla

200 l/s i tiden 1. juni - 15. september

60 l/s i tiden 16. september - 31. mai

For øvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

Virkninger av omsøkte avvik

Virkninger på miljøet er primært knyttet til fisk i dammen og estetikk. Det vil bli tatt hensyn ved at nedtappingen vil skje gradvis for å unngå stranding av fisk. NLB og Statkraft vil føre tilsyn med nedtappet areal, ift strandet fisk. Det vil være gode muligheter for fisk å trekke ned til restmagasinet som blir i dammen. Estetisk vil det nedtappede arealet være noe synlig, men perioden vil bli forsøkt å bli gjort så kort som mulig.

Oppsummering

NLB søker med denne bakgrunn om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for Numedalslågen, gitt i «Tillatelse for Numedals-Laugens Brugseierforening til fortsatt regulering av Numedalslågen» fra 18/5 2001. Det søkes om tillatelse til midlertidig å avvike fra kravet til laveste tillatte vannstand med inntil 3 m i Rødbergdammen inntil 12 dager i tiden 25/4 – 6/5 2022.»

I gjeldende manøvreringsreglement fremkommer det at vannstanden i Rødbergdammen skal holdes mellom HRV og HRV -1 m gjennom hele året. Det søkes således om å senke vannstanden 3 meter, fra HRV kote 365,66 til kote 362,66. Tilsvarende tillatelser til å senke Rødbergdammen ble gitt 23.10.2018, 06.11.2018 og 03.11.2020.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.



Nore og Uvdal kommune uttaler i e-post av 08.04.2022:

«Nore og Uvdal kommune ser at det kan være vanskelig å oppnå et forsvarlig resultat på vedlikeholdet uten å senke vannstanden under HRV. Nore og Uvdal kommune har ingen merknader til omsøkt fravik på inntil 3 meter fra krav til vannstand i Rødbergdammen.»

Viken fylkeskommune uttaler i brev av 08.04.2022:

«Viken fylkeskommune forutsetter at det også tas hensyn til vannmiljø og fisk nedstrøms Rødbergdammen, med tanke på brå/store endringer i vannføringa. Ved behov bør det også føres tilsyn nedstrøms dammen.»

Fylkeskommunen har ingen spesielle merknader knytta til arkeologiske kulturminner, nyere tids kulturminner, friluftsliv eller samferdsel.»

Statsforvalteren i Oslo og Viken uttaler pr. telefon 19.04.2022 at de ikke har noen bemerkninger utover at det må tas hensyn i form av gradvis nedtapping og at minstevannføringskravet overholdes.

NVEs vurdering

NLB søker om å fravike manøvreringsreglementet i Rødbergdammen ved å senke vannstanden inntil 3 meter fra HRV i en periode på 48 timer mellom 25. april – 6. mai 2022. Avviket skyldes behov for å utføre vedlikeholdsarbeider under turbinene på Nore 1 kraftverk da det er oppdaget lekkasjer fra Rødbergdammen. Betongarbeidene krever tørre forhold, og det er derfor nødvendig å senke vannstanden. NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Nore og Uvdal kommune kommenterer at de ser tillatelsen som nødvendig for å oppnå et forsvarlig resultat på vedlikeholdet, og NVE registrerer at ingen av partene har merknader til tiltaket utover at det pålegges tilsvarende vilkår som ved tidligere nedtapping av dammen.

NLB oppgir i søknaden at virkningen av tiltaket primært er knyttet til fisk i dammen og estetikk. NLB og Statkraft vil føre tilsyn med nedtappet areal, ift. strandet fisk, men mener mulighetene for fisk å trekke ned til restmagasinet i dammen er god. De vil videre forsøke å holde nedtappingsperioden så kort som mulig.

Vi vurderer at en senkning av Rødbergdammen på 3 meter i månedsskifte april-mai ikke vil være til nevneverdig skade om den foretas gradvis. NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av relativ kort varighet. Det anses også som et nødvendig tiltak for å sikre forsvarlig drift av Rødbergdammen. NVE kan ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.



Basert på søknad, kontakt med lokale myndigheter og tidligere erfaringer med liknende saker, anser NVE at tiltaket ikke vil gi nevneverdige skader for allmenne interesser, og kan gjennomføres i henhold til bestemmelsene i vannressursloven. Det forutsettes at arbeidene blir utført innenfor gitte tidsramme og at minstevannføringen i vassdraget blir overholdt i hele tiltaksperioden.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Numedals-Laugens Brugseierforening kan senke Rødbergdammen inntil 3 meter fra HRV på 365,66 til kote 362,66 i en periode på inntil 48 timer i tiden 25. april – 06. mai 2022. Unntaket gis fra gjeldende manøvreringsreglement gitt ved kgl.res. 09.09.2005.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Kravet til minstevannføring på utbyggingsstrekningen skal overholdes i hele perioden.
- Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger. Særlig skal reduksjonen gjennomføres gradvis.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet den fraviker manøvreringsreglementet. Dette skal kunne fremlegges NVE på forespørsel.
- Perioden med avvik fra manøvreringsreglementet skal gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal settes i gang så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Tiltaket skal annonseres på relevante nettsider (f.eks. selskapets hjemmeside og på sosiale medier). Det bes videre om at kommunen kontaktes for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- Det berørte området i Rødbergdammen skal inspiseres for å samle opp ev. fisk som havner i avstengte kulper.
- NVE forutsetter at Numedals-Laugens Brugseierforening har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.



Med hilsen

Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Godkjent av Carsten Stig Jensen
Seksjonssjef

Rune Flatby
Spesialrådgiver

Mottakerliste:

NUMEDALS LAUGENS BRUGSEIERFORENING

Kopimottakerliste:

NORE OG UVDAL KOMMUNE
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN
VIKEN FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.