

Advarsel: Denne eposten inneholder passordbeskyttet innhold som ikke lar seg undersøke av NVE's sikkerhetsløsning. Vær spesielt forsiktig med å åpne dette dokumentet!

Fra: "Kjetil Riseth Heggli" <kjetil.heggli@josok.no>
Sendt: onsdag 22. mai 2024 13.49.52
Til: "NVE Postmottak" <nve@nve.no>
Kopi: "Birte Margrete Torp Maaseide" <bmtm@nve.no>; "Heine Johannes Linga" <hjl@ostfoldenergi.no>; "Ingunn Bjorå" <ingunn.bjoraa@josok.no>
Emne: Vedr. NVE - referanse 200703928, nettilknytning Gravdalen kraftverk i Lærdal, Vestland Fylke.
Vedlegg: 3308-KA-0001 ark8_9.pdf, 20240521153946193.pdf

Hei,

Vedrørende pågående sak med NVE – referanse 200703928:

Østfold Energi søker med hjemmel i Energiloven §3-1 om endring i eksisterende anleggskonsesjon. Dette gjøres blant annet etter ønske fra lokale grunneiere.

Endringen i anleggskonsesjonen som omsøkes går ut på å erstatte ca 1,5 km 66 kV luftledning med ca 1,6 km med 66 kV jordkabel på innføringen mot Stuvane kraftverk på nedsiden av fjellet Hynjahovden.

Begrunnelsen er at den konsesjonsgitte 66 kV ledningen går i et terreng der ryddebeltet til ledningen ville redusere nødvendig beskyttelse for hyppige steinsprang ned fra Hynjahovden.

På bakgrunn av dette foreslo Østfold Energi da å legge 66 kV jordkabel langs strekningen der det er høy risiko for steinsprang slik at bebyggelsen her ikke mistet sin naturlige beskyttelse mot nettopp dette.

Ved å legge 66 kV jordkabel på nedsiden av Hynjahovden sparer man granskoglokaliteten som den konsesjonsgitte ledningen ville gått gjennom.

Statsforvalter i Vestland har uttalt at denne granskoglokaliteten måtte utredes for artsforekomster, noe man nå slipper å gjennomføre.

Oppsummering:

- *Opprinnelig konsesjonsgitt løsning*
 - Total lengde 66 kV luftledning: **10,3 km**
 - Total lengde 66 kV jordkabel: **2,5 km**
- *Nå omsøkt løsning med hjemmel i Energiloven §3-1*
 - Total lengde 66 kV luftledning: **8,8 km**
 - Total lengde 66 kV jordkabel: **4,1 km**

Vedlegg 1: Kartutsnitt, **3308-KA-0001 ark8_9.pdf**

Vedlegg 2: Signerte grunnavtaler, **20240521153946193.pdf**

Merknad: Grunnavtalene er kryptert. Passord kan fås ved å sende SMS til telefonnummer 976 76 780.

Med vennlig hilsen,
Kjetil Riseth Heggli
Avdelingsleder Elektro



M +47 976 76 780 | **T** +47 55 24 93 12 | kjetil.heggli@josok.no | www.josok.no
Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad | Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen

Følg oss:   **in**