



NVE

# Fjernvarmekonsesjon

## Meddelt:

## Eidsiva Bioenergi AS

Organisasjonsnummer: 980258165

---

Dato: 13.03.2025

Varighet: 01.01.2033

Referanse: 202422360-11

---

Kommune: Elverum

Fylke: Innlandet

---



**Vi viser til søknad av 04.12.2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir**

**Eidsiva Bioenergi AS**

**tillatelse til å bygge, eie og drive et fjernvarmeanlegg i Elverum kommune, Innlandet fylke. Vedlagte oversendelsesbrev av i dag gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven<sup>[1]</sup> § 5-1, energilovforskriften<sup>[2]</sup> § 5-1 og delegering av myndighet fra Olje – og energidepartementet av 31. oktober 2019<sup>[3]</sup>.**

**Fjernvarmekonsesjon meddelt Eidsiva Bioenergi AS 25.04.2019 (NVE ref.: 201900234-5) bortfaller herved.**

**Konsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive fjernvarmeanlegget, som spesifisert i det følgende:**

**A. Fjernvarmeanlegget skal etableres innen det området som går fram av kart merket «Konsesjonsgrense Elverum» datert 04.03.2025, vedlagt konsesjonsdokumentet.**

**B. Med følgende varmesentraler og installasjoner, plassert som vist på ovennevnte kart.**

**Vestad varmesentral:**

- 1 stk. bioenergikjel (flis) med installert effekt 10 MW
- 1 stk. bioenergikjel (pulver) med installert effekt 7 MW
- 1 stk. bioenergikjel (bioolje) med installert effekt 12 MW
- 2 stk. oljekjeler med samlet installert effekt 16 MW

**Sporveksleren varmesentral:**

- 1 stk. oljekjel, med installert effekt 10 MW

**C. Med hovedrørnett i det vesentligste som vist på ovennevnte kart.**

---

<sup>[1]</sup> lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.

<sup>[2]</sup> forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.

<sup>[3]</sup> Deleg. av myndighet etter energiloven til NVE: <https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2019-10-31-1455>



**I tillegg til de til enhver tid gjeldene vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven, fastsettes med hjemmel i energiloven § 5-2 følgende spesielle vilkår:**

### **1. Konsesjonens varighet**

Tillatelsen gjelder inntil 01.01.2033.

### **2. Frist for idriftsettelse og ferdigstilling av anlegget**

Varmesentral og hovedrørnett skal i hovedsak være bygget i samsvar med konsesjonen innen 31.12.2030.

### **3. Rapporteringsplikt**

Konsesjonær skal, når NVE krever det, legge frem ytterligere opplysninger om tekniske og økonomiske forhold vedrørende bygging og drift av fjernvarmeanlegget.

Dersom NVE finner at prosjektets fremdrift ikke er i samsvar med søknaden og eventuelle tilleggsopplysninger, kan NVE vurdere ny avgrensning av konsesjonsområdet.

### **4. Kart over konsesjonsområdet**

Konsesjonær skal senest innen tre uker etter meddelt konsesjon oversende digitale kartdata som viser konsesjonsområdets yttergrenser og konsesjonsgitte varmesentralers lokalisering.

### **5. Sikring og klassifisering av anlegg**

Eier skal sikre anlegget som angitt i forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen<sup>1</sup> av 7. desember 2012 nr. 1157 § 5-1. Ved planlegging og prosjektering av anlegg skal det foretas en analyse som angitt i beredskapsforskriften § 5-8. Anleggets klasse framgår av beredskapsforskriften § 5-2, og klassifiserte anlegg skal sikres etter forskriften §§ 5-3 til 5-6.

### **6. Eierskap og drift av anlegget**

#### *Krav om daglig leder*

Konsesjonærselskapet skal ha ansatt eller innleid en daglig leder, og en stedfortreder for denne. Denne skal etter avtale ha rett til å forplikte konsesjonær, følge opp alle som utfører oppgaver for konsesjonær, og være myndighetskontakt.

#### *Krav om nettsted med informasjon*

Konsesjonær skal etablere en nettside for virksomheten. Nettsiden skal holdes oppdatert og skal som et minimum gi opplysninger om følgende:

- kontaktopplysninger for daglig leder og stedfortreder
- beskrivelse av anlegget
- informasjon om hvilken fase prosjektet befinner seg i og sentrale milepæler med tidsangivelse/plan
- gjeldende offentlige tillatelser

---

<sup>1</sup> Beredskapsforskriften: <https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2012-12-07-1157>



#### *Søknad om overføring av konsesjonen*

Konsesjonær må sende en søknad til NVE dersom foretaket ønsker å overføre denne anleggskonsesjonen til et annet foretak.

### **7. Varmesentralen**

Bygg og utearealer skal utformes i hovedsak slik disse framgår av konsesjonssøknaden. Konsesjonær er selv ansvarlig for at alle relevante krav til bygg i teknisk forskrift<sup>2</sup> oppfylles.

### **8. Fremføring av fjernvarmenett**

Konsesjonær må gjennom minnelige avtaler sørge for nødvendige rettigheter for fremføring av fjernvarmenett. Er det ikke mulig å inngå slik avtale kan det søkes om ekspropriasjon.

Før igangsetting av anleggsarbeider i nye områder skal konsesjonær kontakte kommune, statsforvalter, eier av vei og andre berørte for å avklare eventuelle virkninger for arealbruk og naturverdier, og undersøke muligheter for koordinering av fjernvarmerør med annen infrastruktur.

Konsesjonær plikter å påse at fjernvarmegrøftene er forsvarlig sikret under anleggsarbeidet. Fjernvarmegrøftene skal tilbakeføres i takt med anleggsarbeidet, og området skal istandsettes så raskt som mulig etter at anleggsarbeidet er avsluttet.

### **9. Kulturminner**

Konsesjonær kan ikke sette i gang anleggsarbeid på varmesentraler eller rørnett før det er avklart med kulturminnemyndighetene om hensynet til automatisk fredede kulturminner er ivaretatt. Ved trinnvis utbygging av fjernvarmenettet kan tiltakshaver avklare forhold til kulturminner i takt med utbyggingen av de enkelte strekningene.

### **10. Fornybar energiproduksjon**

Konsesjonær skal, når NVE krever det, dokumentere fornybarandelen i fjernvarmeproduksjonen. Ved lav fornybarandel kan NVE, etter en konkret vurdering, pålegge tiltakshaver tiltak som øker fornybarandelen i fjernvarmeanlegget.

Ann Myhrer Østenby  
seksjonssjef

Kim Robin Holm  
seniorrådgiver

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner*

---

<sup>2</sup> Gjeldende teknisk forskrift er TEK 17: <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840>