



- Justert solarealaet mot øst, grunnet skygge fra myrskog
- Noe større areal mot øst, ihht konsekvensutredning
- Flyttet trafostasjon vekk fra kongeveien
- Ekskludert områder grunnet skog av høy naturverdi (gammel skog)
- Vegetasjonssone rundt bekke
- Redusert areal mot sørøst
- Ekskludert områder grunnet ulempelig terreng
- Inkludert buffersone av skog ut mot vei
- Betraktelig redusert areal mot sør
- Fordrøyningsbassenger





Minste avstand
fra vei til
solcellepanel er
42 meter.



Grunnet gjenstående
innsynsbeskyttende
skogsstripe, og etter
påfølgende
buffersone vil
avstanden til
kasbuveien utøkes til
40 meter.