



Anleggskonsesjon

Meddelt:

Småkraft AS

Organisasjonsnummer: 984616155

Dato:	12.11.2024
Varighet:	12.11.2054
Referanse:	202205774-13
Kommune:	Samnanger
Fylke:	Vestland



Vi viser til søknad av 6.juni 2024. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Småkraft AS tillatelse til å bygge ny 22 kV jordkabel fra Smådalselva kraftstasjon til BKK AS sitt tilknytningspunkt. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet av 31. oktober 2019.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:

1. I Smådalselva kraftverk i Samnanger kommune:

Bygge og drive følgende anlegg:

- En transformator med omsetning 6,6/22 kV og ytelse 4,2 MVA
- En transformator med omsetning 22/0,415 kV og ytelse 0,05 MVA
- En generator med omsetning 6,6 kV og ytelse 3,9 MVA
- Nødvendig høyspenningsanlegg

2. 22 kV jordkabel i Samnanger kommune

Bygge og drive følgende anlegg:

- En jordkabel med nominell spenning 22 kV, tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TSLF 3x1x95 mm². Jordkabelen er 280 meter lang og går mellom Smådalselva kraftverk og BKK AS sitt distribusjonsnett.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket *Oversikt ny og gammel trasé* av 6.juni 2024 vedlagt denne konsesjonen.

Anleggskonsesjon meddelt Småkraft AS 14.juni 2022, NVE-ref. 202205774-3, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes.



Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1 Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 12.11.2054

2 Fornyelse

Konsesjonæren kan søke om fornyelse av konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

3 Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen ett år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for bygging, ferdigstillelse og idriftsettelse ikke overholdes.

4 Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5 Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

6 Endring av konsesjon

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.



7 Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

8 Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

9 Tilsyn

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg. Utgifter forbundet med NVEs tilsyn dekkes av konsesjonæren.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner