

NVE

Innsendt dato: 18.09.2022

Referansenummer: EOBLXA

Meldingsskjema for vurdering av konsesjonsplikt

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer	977331293
Foretaksnavn	HAVSGÅRD AUTOMASJON Kjell-Eivind Havsgård
Adresse	V/Kjell-Eivind Havsgård, Øvre Hafskor 36
Postnummer	5640
Poststed	EIKELANDSOSEN
Foretakets telefonnummer	97079888
Foretakets e-postadresse	post@havsgard-automation.no
Fornavn	KJELL EIVIND
Mellomnavn	Ikke angitt
Etternavn	HAVSGÅRD
Telefon	97079888
E-post	post@havsgard-automation.no
Organisasjonsnummer	Ikke angitt
Foretaksnavn	Ikke angitt

9 kontrollspørsmål	
1. Ligger tiltaket i verna vassdrag?	Nei
2. Planlegges tiltaket med reguleringsmagasin?	Nei
3. Kan tiltaket påvirke vannstanden i innsjø/tjern oppstrøms inntak?	Nei
4. Planlegges vannuttak uten slipp av minstevannføring tilsvarende minimum alminnelig lavvannføring?	Nei
5. Er det registrert naturtyper med tilknytning til vassdraget som blir berørt?	Nei
6. Er det registret rødlistearter med tilknytning til vassdraget som blir berørt?	Nei
7. Berører prosjektet anadrom strekning i nasjonale laksevassdrag?	Nei
8. Planlegges kraftverk med installert effekt over 1 MW?	Nei
9. Berører tiltaket andre allmenne interesser i vesentlig grad?	Nei

Rettighetshavere	
Grunneiernavn	Kjell-Eivind Havsgård
Gårdsnr	118
Bruksnr	12
Fylke	Vestland
Kommune	Bjørnafjorden
Berørte grunneiere	
Grunneiernavn	Øystein Havsgård
Gårdsnr	118
Bruksnr	14
Fylke	Vestland
Kommune	Bjørnafjorden
Grunneiernavn	Karsten Skare
Gårdsnr	118
Bruksnr	1
Fylke	Vestland
Kommune	Bjørnafjorden
Grunneiernavn	Bjarne Havsgård
Gårdsnr	118
Bruksnr	5
Fylke	Vestland
Kommune	Bjørnafjorden
Grunneiernavn	Robert Markhus
Gårdsnr	118
Bruksnr	4
Fylke	Vestland
Kommune	Bjørnafjorden

Tiltakets navn og formål	
Navn på tiltaket	Havsgård Mikrokraft
Vassdragsnavn	Hafskorelva
Vassdragsnummer	055-37-1
Velg antall dammer	1
Velg antall trykkrør (trykkrør er kun vannveier for kraftverk)	1
Velg type tiltak	Kraftverk

Informasjon om kraftverket	
Installert effekt, største tillatte installasjon	0,1
Utbygningspris	7
Årlig middelproduksjon	0,5

Vedlegg til melding om kraftverk	
Melding (.odt .doc .docx eller .pdf)	2022-09-18 Melding om Havsgård Mikrokraft.pdf
Elektronisk kart (.shp)	NedbfeltF_v3.shp
Hydrologiskjema (.odt .doc .docx eller .pdf)	2022-09-18 Melding om Havsgård Mikrokraft med hydrologi.pdf
Annet (.odt .doc .docx eller .pdf)	2022-07-18 Hafskor Nedbørfeltparam-rapport.pdf

Tekniske data - dam	
Damtype	Steinfylling
De innlagte verdier gir automatisk konsekvensklasse 0 for valgt dam.	Ja
Valgt damundertype	Morenetetning
Fundament	Fast fjell
Damhøyde (m)	1,99
Fribord (m)	0,3
Lengde damtopp (m)	8
Oppdemt magasinvolum (m3)	80
Bruddvannføring (m3/s)	6

Tekniske data - vannvei	
Type vannvei	Trykkrør
Rørfundament	Grøft i løsmasser, Frittliggende
Matrialttype	Polyetylen
Maksimal trykk-høyde (meter vannsøyle)	83
Lengde trykkrør (m)	603
Minimum diameter (m)	0,6
Maksimal diameter (m)	0,6
De innlagte verdier krever vurdering av konsekvensklasse for trykkrør.	Ja
Bruddvannføring totalt rørbrudd (m ³ /s)	3
Kastevidde totalt rørbrudd (m)	10
Kastevidde mindre sprekk/hull i røret (m)	42

Konsekvensklasse vannvei - egenvurdering	
Fare for at boliger/oppholdssteder berøres?	Nei
Fare for skade på infrastruktur?	Nei
Fare for skade på fremmed eiendom eller miljø?	Nei
Eiers forslag til konsekvensklasse	Klasse 0
Skriv en oppsummerende vurdering av bruddkonsekvenser	Ved brudd i nedgrave løsmasser vil vannet ta med seg sand og morenemasser. Rørgaten har manuell stengeventil ved dammen.

Tilleggsinformasjon	
Tilleggsopplysninger	Håper på snarlig tilbakemelding og dialog om der skulle være uklaheter som jeg kan bistå med å avklare.