



Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Kontakt saksbehandler

Annette Fosså, 51 56 89 20

Uttale - Tiltak i vassdrag - Vindafjord og Etne - utviding Bjørgjo kraftverk

Vi viser til høyringsbrev frå NVE, datert 26.06.2026.

Bakgrunn

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke søknad frå Egil Kambo, datert 30.12.2025, om løyve etter vassressurslova til utviding av Bjørgjo kraftverk i Vindafjord og Etne kommunar. Utvidinga omfattar ei overføring av eit nedbørfelt på 0,7 km² til Myrkavatnet gjennom ein 630 meter lang open kanal. Krokavatnet er planlagd som magasin med reguleringshøgde på 1,5 meter, med 1 meter heving og 0,5 meter senking av vasstanden frå kote 452,5 til kote 454. Til saman gir dette auke i årleg kraftproduksjon for Bjørgjo kraftverk på 1,3 GWh. Dette er tilsvarande årsforbruket til 65 husstandar.

Statsforvaltaren si vurdering

Ettersom omsøkt utviding òg gjeld tiltak innanfor Vestland fylke, vil vi påpeike at Statsforvaltaren i Rogaland berre uttalar oss til areala i Rogaland som vil kunne bli påverka av omsøkte tiltak. Vi har derfor ikkje vurdert planane om ny overføring til Myrkavatnet frå sør/søraut og nytt elvelaup i samband med dette.

Ei regulering av Krokavatnet vil føre til endring av vassføring i utløpsbekken frå vatnet. Dette vil få konsekvensar for den raudlista naturtypen elvevassmassar (NT). Søknaden opplyser om at det vil bli etablert ein dam ved utløpet av vatnet, som skal bli utstyrt med ei reguleringsluke bygd inn i eit lukehus. Vidare står det at vatnet blir sleppt naturleg ned i eksisterande bekkeløp og at det blir sleppt minstevassføring tilsvarande alminneleg lågvassføring. Det finst stasjonær aure i Krokavatnet. Søknaden viser til at det er dårlege gytemoglegheiter i dei tre innløpsbekkane til vatnet grunna låg vassføring og dels bratt fall ned mot vatnet. Statsforvaltaren saknar ei skildring av bruken av utløpsbekken som gytebekk og om etablering av lukeanordning vanskeleggjer vandringstilhøva for fisk mellom utløpsbekken og vatnet. Dersom utløpsbekken i praksis er einaste gytebekk for fisken i Krokavatnet, saknar vi ei vurdering av om fastsett minstevassføring og valt løysing for lukeanordning i tilstrekkeleg grad sikrar fiskevandring og gyteilhøva.



Dersom NVE vel å gi konsesjon til ei utviding av Bjørgjo kraftverk, er det viktig at ein unngår inngrep i myrområde og set vilkår om naturleg revegetering med bruk av stadlege massar. Det må òg stillast krav om avbøtande tiltak slik at ein unngår avrenning til vassdrag i anleggsperioden. På bakgrunn av eit rikt fugleliv i området, bør NVE òg vurdere å avgrense støyande aktivitet og unngå uttak av vegetasjon i hekketid.

Med hilsen

Tage A.T. Eriksen (e.f.)
fagleder natur

Annette Fosså
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Rogaland fylkeskommune
Vindafjord kommune

Postboks 130
Rådhusplassen 1

4001
5580

Stavanger
Ølen