

Neas Energi Telekom AS
Fosnagata 12
6509 Kristiansund N

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

UTTAELSE TIL MOTTATT HØRING - FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FOR NEDRE DRIVA KRAFTVERK – DERES REF. 202514086-3

Neas Energi Telekom AS er et regionalt selskap med kraftproduksjon og kraftomsetning til sluttbrukere i tillegg til telekomtjenester. Selskapet er en del av Neas konsernet. Neas har flere vannkraftproduksjonsanlegg i tiltaksområdet.

Neas ser positivt på tiltaket for å etablere ny kraftproduksjon og økt effekttilgang, i et område med stort behov for ny kraft. NVE er oppmerksom på at prisområde NO3 er et underskuddsområde både med tanke på energi og effekt, og underskuddet forventes å forverres i årene som kommer.

Neas ønsker at andre aktuelle tiltak for å øke kraftproduksjon i de to vassdragene, også behandles i denne prosessen. Dette for å sikre en best mulig totalutnyttelse av ressursene sett sammen med konsekvenser.

Våre kraftanlegg i området

Neas eier og drifter tre vannkraftanlegg som kan bli berørt av tiltaket. Ulvund kraftverk i Ulvund vassdraget har både Langvatnet og Gresjo (Grasdalen) som en del av tilsigsområdet. Reinset er et magasinkraftverk og er ikke direkte berørt, men har utløpet i Ålvundelva og kan ha betydning for vannføringen i nedre del av vassdraget.

Grøa kraftverk har tilsigsområde i sidevassdrag til Driva med utløp i Driva ved Grøa. Kraftverket har i dag tilnærmet ingen reguleringsevne.

Et kart med våre kraftstasjoner inntegnet, ligger vedlagt.

Utnyttelse av ressurser

Vi ønsker at det totale potensiale for økt kraftproduksjon i området belyses i forhold til samlede konsekvenser.

En mindre økning i reguleringsevnen til Grøa kraftverk kan mulig ha positive og stabiliserende virkninger på vannføringen i nedre del av Driva vassdraget. Det vil samtidig kunne gi noe mer kraftproduksjon, ved redusert overløp.

En overføring av vann fra Ålvund vassdraget til Nedre Driva vil gi økt kraftproduksjon ved økt fallhøyde, samtidig kan redusert vintervannføring til Ulvund kraftverk medføre utfordringer og mulig stans. Løsninger for å kompensere for dette kan sikre vinterdrift ved Ulvund.

Vi håper våre innspill blir hensyntatt i utredningsprogrammet. Vi stiller gjerne i et møte for en nærmere gjennomgang.

Kristiansund, 9. desember 2025

Vennlig hilsen



Jan Arve Korsfur
Daglig leder

